



Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy.: Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia nieobjętego ustawą Prawo Zamówień publicznych pt.: „Modernizacja linii energetycznej 20kV relacji EC Chwałowice - Szyb V KWK ROW Ruch Chwałowice w rejonie ul. Śląskiej w Rybniku” (nr sprawy 542400464).

W oparciu o par. 32 Regulaminu udzielenia zamówień w Polskiej Grupie Górniczej spółka akcyjna Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie dot. treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Pytanie 1:

W ppkt. 12) pkt. VI Opis Przedmiotu Zamówienia, Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), Zamawiający wymienia jakie pomiary należy wykonać. Prosimy o informację jaka jest decyzja Zamawiającego dot. pomiar tg delta i wyładowań niezupełnych. Czy ten pomiar będzie wymagany przez Zamawiającego?

Odp.: Zamawiający wymaga wykonania pomiarów tgδ i wyładowań niezupełnych.

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział Zakład Elektrociepłownie
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
DYREKTOR ds. TECHNICZNYCH

Mieczysław Damiec