

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Na podstawie § 32 ust. 2, 5 *Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górnicznej S.A. Zamawiający* udziela odpowiedzi na pytania zadane w dniach 31.07.2024r. i 01.08.2024r. oraz modyfikuje zapisy SWZ nr postępowania 602400843 pn. Budowa ogrodzenia technicznego przy szybie Waclaw dla Oddziału KWK Mysłowice – Wesoła

I. Pytanie 1:

„Kiedy można przeprowadzić wizję lokalną na obiekcie?”

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami ujętymi w Załącznik nr 1, pkt. V SWZ (Wizja lokalna).

Pytanie nr 2:

„Czy w zakresie Wykonawcy będzie rozbiórka starego ogrodzenia?”

Odpowiedź

Nie. Stare ogrodzenie nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 3:

Po wizji lokalnej terenu w KWK WESOŁA, gdzie ma powstać ogrodzenie techniczne mamy zapytanie: czy można zmienić specyfikację oferty, mianowicie zamiast panela 2d 1,73+ płyta +słupek 1,3mm, czy może być panel wys. 2,0m + słupek grubości 2mm i wtedy montaż jest bez płyty.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia zapisy w Załącznik nr 1, pkt.VI.1.Tabela na następujące:

Lp.	Opis zadania	Wymagany parametr
1.	Typ ogrodzenia	Panelowy typu 2d
2.	Materiał panelu	Pręt stalowy
3.	Długość	ok. 950 [m] ± 50 [m]
4.	Wysokość panelu	min. 2000 [mm]
5.	Grubość drutu	min. 5 [mm]
6.	Zabezpieczenie antykorozyjne	Ocynkowane ogniowo i malowane

		proszkowo kolorem z palety RAL: <ul style="list-style-type: none"> • Grafit (RAL 7016) lub, • Czarny (RAL 9005) lub, • Zielony (RAL 6005) lub. • Brązowy (RAL 8017). Panele, słupki i obejmy w jednym kolorze dla całego ogrodzenia.
7.	Furtka panelowa	3 sztuki. Panelowa typu 2d. Zamykana.
8.	Wysokość ogrodzenia	Max 2200 [mm]
9.	Słupek ogrodzeniowy	Min 60x40, Grubość ścianki min. 2 mm

II. Zamawiający na podstawie §32 ust. 5 Regulaminu Udzielania Zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A., zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ) zgodnie z poniższym:

1) Zamawiający zmienia zapis w Załącznik nr 1, pkt.VI.1.c):

c) Ogrodzenie winno być wykonane w sposób wykluczający powstanie szczelin pomiędzy panelem a podłożem nie większych niż 50mm.

2) Część XIII SWZ pkt 1, 2 i 6 otrzymują brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć do: **13.08.2024 r. godz. 09:00.**

2. Otwarcie ofert nie jest jawne i nastąpi w dniu **13.08.2024 r. godz. 09:00.**

3. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia **10.11.2024 r.** Pierwszym dniem terminu jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Załączniki:

SWZ po modyfikacji.

Przewodniczący Komisji Przetargowej