



51/EZP/RB/142/2024

13.12.2024 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nieobjętego pzp pn.: „**Dostawa wraz z montażem Systemu Sygnalizacji Pożaru dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny.**” [nr sprawy: 512400770]

I. Działając w oparciu o § 32 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A., Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na zapytania Wykonawcy do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie jaki jest zakres wyceny. Przedmiar udostępniony przez Państwa ma 88 czujek, natomiast w opisie projektowym jest ujętych 5 pętli , co stanowi 530 czujek wg tabeli sumującej elementy. Czy w tym etapie mamy ująć w wycenie 5 pętli, czy zakres z przedmiaru - etap I?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do SWZ pkt VI ust. 1.- „Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń, części, podzespołów wchodzących w skład SSP na obszarach WRP-2 hala 1-5 dotyczy ETAPU I”

Pytanie 2:

Czy można przedstawić ofertę na innym niż ujęty w projekcie (Mediana) certyfikowanym systemie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do SWZ pkt X ust.1- „Wykonawca jest zobowiązany wykonać w całości zakres prac przewidziany dla ETAPU-1, niedopuszczalne jest pominięcie lub wykonanie jakiegokolwiek części SSP niezgodnie z dokumentacją projektową. Zainstalowanie wszystkich



elementów przewidzianych na określonym etapie jest niezbędne ze względu na prawidłowy przebieg prac w kolejnych etapach. W przypadku wystąpienia potrzeby wprowadzenia zmian, których nie było możliwe przewidzieć na wcześniejszych etapach, należy bezwzględnie uzgodnić z projektantem i uzyskać zgodę na wprowadzenie danej zmiany”.

Pytanie 3:

Jaka jest wysokość kondygnacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że średnia wysokość kondygnacji wynosi ok 2,5m.

Zgodnie z pkt. V Załącznika nr 1 do SWZ Zamawiający umożliwia przed złożeniem oferty upoważnionym przedstawicielom Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej obiektów i miejsc objętych przedmiotem zamówienia.

II. Działając w oparciu o § 32 pkt. 5 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A., Zamawiający modyfikuje treść SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Dostawa wraz z montażem Systemu Sygnalizacji Pożaru dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny.” [nr sprawy: 512400770]

W związku z powyższym:

I. Zmienia się treść pkt X ust. 2 oraz 3. Załącznika nr 1 do SWZ, które otrzymują brzmienie:

2. Każda zmiana w projekcie wymaga nowego uzgodnienia z rzeczoznawcą ppoż. podpisanym na projekcie oraz projektantem.

3. Ewentualna zmiana w projekcie musi nastąpić przed wykonaniem Umowy.

**W imieniu Zamawiającego
Przewodniczący Komisji
Przetargowej**