



**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia objętego procedurą ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt.: „Remont systemów i urządzeń automatyzacji przesyłników dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. z podziałem na zadania”.*
Nr sprawy: 432401677.

Działając w oparciu o art. art. 135 ust. 1 i 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień oraz dokonuje zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 1

Prosimy o usunięcie z załącznika nr 2a do SWZ zadanie nr 2, urządzeń ujętych w poz. 16, 17, 19, 23, 24, 44 oraz 46. Od zakończenia produkcji tych urządzeń minęło ponad 10 lat i aktualnie brak na rynku podzespołów niezbędnych do wykonania remontu. Powyższe urządzenia zostały zastąpione w naszej ofercie nowymi typami urządzeń, będącymi ich zamiennikami.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia treść SWZ poprzez usunięcie w Załączniku nr 2a do SWZ „Oferta cenowa, cennik obligatoryjny podlegający ocenie” w zakresie zadania nr 2 „Remont systemów i urządzeń automatyzacji przesyłników produkcji ELTEL” pozycji numer 16, 17, 19, 23, 24, 44 oraz 46.

Pytanie nr 2

Prosimy o dokonanie zmiany w załączniku nr 2a do SWZ zadanie nr 2 pkt 5 nieprawidłowej nazwy typu czujnika temperatury. Poprawna nazwa urządzenia: CZUJNIK TEMPERATURY EK-CT/...

Odpowiedź

Zamawiający zmienia treść SWZ poprzez zmianę w Załączniku nr 2a do SWZ „Oferta cenowa, cennik obligatoryjny podlegający ocenie” w zakresie zadania nr 2 „Remont systemów i urządzeń automatyzacji przesyłników produkcji ELTEL” nazwy pozycji numer 5 na: „CZUJNIK TEMPERATURY EK-CT/...”.

Pytanie nr 3

Prosimy o dokonanie zmiany w załączniku nr 2a do SWZ zadanie nr 2 pkt 40 nieprawidłowej nazwy typu źródła zasilania do sygnalizatora akustycznego głośnomówiącego typu SAG-EX. Poprawna nazwa urządzenia: SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY GŁOŚNOMÓWIĄCY SAG-EX [bez źródła zasilania ZZI-4,8].

Odpowiedź

Zamawiający zmienia treść SWZ poprzez zmianę w Załączniku nr 2a do SWZ „Oferta cenowa, cennik obligatoryjny podlegający ocenie” w zakresie zadania nr 2 „Remont systemów i urządzeń automatyzacji przesyłników produkcji ELTEL” nazwy pozycji numer 40 na: „SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY GŁOŚNOMÓWIĄCY SAG-EX [bez źródła zasilania ZZI-4,8]”.

Załącznik nr 2a do SWZ w zakresie zadania nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Załącznik nr 2a uwzględniający zmiany zostaje zamieszczony w Profilu Zamawiającego.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Załącznik nr 2a do SWZ w zakresie zadania nr 2.

W imieniu Zamawiającego

*Przewodniczący Komisji Przetargowej
Danuta Miśka*

Oferta cenowa, cennik obligatoryjny podlegający ocenie

Zadanie nr 2Remont systemów i urządzeń automatyzacji przemośników produkcji ELTEL

REMONT PODSTAWOWY			
L.p. <i>przed zmianą</i>	L.p. <i>po zmianie</i>	Nazwa remontowanej maszyny/urządzenia/ podzespołu/elementu	Cena jednostkowa netto
			[PLN/szt.]
1	2	3	4
1	1	PULPIT STEROWNICZY DO KOŁOWROTÓW EKO TYPU BAJTEL-STER/4B /	
2	2	PULPIT STEROWNICZY BAJTEL-STER/4C /	
3	3	PULPIT STEROWNICZY BAJTEL-STER/4A/	
4	4	SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY OSTRZEGAWCZY ASO/	
5	5	CZUJNIK TEMPERATURY EK-CT/...	
6	6	URZĄDZENIE MODUŁOWE BIZON /	
7	7	STEROWNIK MIKROPROCESOROWY ISKROBEZPIECZNY DIAMENT-2200-E /	
8	8	STEROWNIK MIKROPROCESOROWY ISKROBEZPIECZNY DIAMENT-2200-K /	
9	9	CZUJNIK ELEKTRONICZNY RUCHU TAŚMY ECIK /	
10	10	SKRZYNKA ROZDZIELCZA ISKROBEZPIECZNA ELTEL-E / [wpusty metalowe]	
11	11	SKRZYNKA ROZDZIELCZA ISKROBEZPIECZNA ELTEL-MIDI / [wpusty metalowe]	
12	12	SKRZYNKA ROZDZIELCZA ISKROBEZPIECZNA ELTEL-P /	
13	13	WYŁĄCZNIK AWARYJNY EWA-D /	
14	14	WYŁĄCZNIK AWARYJNY EWA-M /	
15	15	ZASILACZ ISKROBEZPIECZNY EZI-12E /	
16			
17			

18	16	ZASILACZ ISKROBEZPIECZNY EZI-12KOS/ED /	
19			
20	17	ZASILACZ ISKROBEZPIECZNY EZI-12ARA/ED	
21	18	ZASILACZ ISKROBEZPIECZNY EZI-12MIDI	
22	19	ZASILACZ ISKROBEZPIECZNY EZI-15XKW	
23			
24			
25	20	ZASILACZ ISKROBEZPIECZNY EZI-15X/1.2 /	
26	21	ZASILACZ ISKROBEZPIECZNY EZI-15X/1.5 /	
27	22	GENERATOR SYGNAŁÓW OSTRZEGAWCZYCH I INFORMACYJNYCH GSPO-EDU /	
28	23	GENERATOR SYGNAŁÓW OSTRZEGAWCZYCH I INFORMACYJNYCH GSPO-ED /	
29	24	ŁĄCZNIK P-STOP /	
30	25	SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY GŁOŚNOMÓWIĄCY SAG-94/P / [bez źródła zasilania ZZI-7,2V]	
31	26	SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY GŁOŚNOMÓWIĄCY SAG-94E / [bez źródła zasilania ZZI-12E]	
32	27	SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY GŁOŚNOMÓWIĄCY SAG-E / [bez źródła zasilania ZZI-12E]	
33	28	SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY GŁOŚNOMÓWIĄCY SAG-EC / [bez źródła zasilania ZZI-12E]	
34	29	SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY GŁOŚNOMÓWIĄCY SAG-DK / [bez źródła zasilania ZZI-12E]	
35	30	SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY GŁOŚNOMÓWIĄCY SAG-D / [bez źródła zasilania ZZI-12E]	
36	31	SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY GŁOŚNOMÓWIĄCY SAG-EK / [bez źródła zasilania ZZI-12E]	
37	32	SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY GŁOŚNOMÓWIĄCY CYFROWY KOŃCOWY SAG-EKC / [bez źródła zasilania ZZI-12E]	

38	33	SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY GŁOSNOMÓWIĄCY SAG-EP / [bez źródła zasilania ZZI-12E]	
39	34	SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY GŁOSNOMÓWIĄCY SAG-EPC / [bez źródła zasilania ZZI-12E]	
40	35	SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY GŁOSNOMÓWIĄCY SAG-EX [bez źródła zasilania ZZI-4,8]	
41	36	TRANSPARENT OPTYCZNY ELEKTRONICZNY TEO- SIM /	
42	37	TRANSPARENT OPTYCZNY ELEKTRONICZNY TEO- SIM/P /	
43	38	TRANSPARENT OPTYCZNY ELEKTRONICZNY TEO- EC/	
44			
45	39	TRANSPARENT OPTYCZNY ELEKTRONICZNY TEO- KOL/	
46			
47	40	TRANSPARENT OPTYCZNY ELEKTRONICZNY ŚWIETLIK-E	
48	41	TRANSPARENT OPTYCZNY ELEKTRONICZNY PROMYK/	
49	42	Razem netto [PLN]	0,00
50	43	Stawka podatku VAT [%] *	23,00%
51	44	Razem brutto podlegająca ocenie [PLN]	0,00

* Uwaga: Stawka podatku VAT wg Zamawiającego.

Ostateczna decyzja w zakresie zastosowania wysokości stawki podatku VAT należy do Wykonawcy.