

## Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nie objętego ustawą Prawo zamówień publicznych pn.: **„Remont pozostałych przyrządów kontrolno-pomiarowych”**  
**Nr postępowania: 462301367.**

Działając w oparciu o Regulamin udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Zamawiający udziela odpowiedzi do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu oraz dokonuje zmian jej treści zgodnie z poniższym:.

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

### **Pytanie 1:**

Załączniki do SWZ składane przez Wykonawcę, którego oferta jest najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego:

Chyba Zamawiający dopiero po złożeniu ofert może ocenić która z ofert jest najlepsza?

Czy składając ofertę jednak należy dołączyć Załącznik nr 4, Załącznik nr 7, zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia etc.?

Czy zaczekać na wybór najwyżej ocenionej oferty i dopiero potem, na wezwanie Zamawiającego uzupełnić dokumentację?

### **Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami SWZ pkt XVIII **Kolejność podejmowania czynności przez Zamawiającego**

1. Po złożeniu ofert i przeprowadzeniu aukcji elektronicznej Zamawiający dokona badania i oceny ofert, w tym poprawy omyłek zgodnie z § 39 ust. 9 Regulaminu.
2. Zamawiający zgodnie z § 39 ust. 1 Regulaminu, wezwie Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę do przedstawienia podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych oraz wymaganych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w części IX ust. 2 SWZ.

### **Pytanie 2:**

Załącznik Nr 4 nosi nazwę: Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie.

Jeżeli zadanie będziemy wykonywać SAMODZIELNIE to nie musimy tego załącznika składać?

A jeżeli jednak trzeba złożyć, to jaki sens ma pkt 4) Odpowiadam solidarnie za wykonanie ?  
Solidarnie z kim?

**Odpowiedź:**

Załącznik nr 4 do SWZ wypełnia tylko Wykonawca **występujący wspólnie (konsorcjum)**

**Pytanie 3:**

IX. Przedmiotowe środki dowodowe oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia. (str. 8-9 SWZ)

1. W celu potwierdzenia spełnienia wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych. Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu jest równoznaczne z oświadczeniem wykonawcy, że jest w stanie zrealizować zamówienie na warunkach określonych w SWZ.

2. W celu potwierdzenia wymagań określonych w SWZ, Zamawiający wymaga złożenia [...] kilku załączników.

Jak pogodzić ze sobą oba te punkty?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż pkt IX dotyczy:

**Przedmiotowych środków dowodowych:**

1. W celu potwierdzenia spełnienia wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych. Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu jest równoznaczne z oświadczeniem wykonawcy, że jest w stanie zrealizować zamówienie na warunkach określonych w SWZ.

**oraz pozostałych dokumentów i oświadczeń:**

2. W celu potwierdzenia wymagań określonych w SWZ, Zamawiający wymaga złożenia:

- 1) Oświadczenia o kategorii przedsiębiorstwa. Wzór oświadczenia stanowi **Załącznik nr 8 do SWZ;**
- 2) Zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia, o ile Wykonawca polega na takich zasobach w celu wykazania spełnienia warunków zgodnie z **Załącznikiem nr 10 do SWZ;**
- 3) Informacji o częściach zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji podwykonawcom sporządzoną zgodnie z **Załącznikiem nr 6 do SWZ;**
- 4) Informacji o powstaniu u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług. Wzór informacji stanowi **Załącznik nr 11 do SWZ.**

**Pytanie 4:**

XVI. Kryteria oceny ofert (str. 12 SWZ)

Ofertą najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą wartością ocenianą Wz .

Częściami składowymi Wz są ceny remontu podstawowego, remontu kapitalnego oraz przeglądu i legalizacji urządzeń.

Niestety nie ma możliwości określenia zakresu i przeprowadzenia remontu podstawowego lub kapitalnego. Nie ma przewidzianego przez producenta urządzeń harmonogramu i zakresu takich remontów.

W trakcie przeglądu dokonujemy ewentualnej wymiany uszkodzonych, niesprawnych podzespołów (wg pozycji wyliczonych w tabelce nazwanej Nowe części zamienne Załącznika 2a szal.xlsx oraz Załącznika 2b szal(1).xlsx). Wobec czego będziemy zmuszeni pozostawić pola Remont podstawowy i Remont kapitalny niewypełnione.

Załącznik 2a szal.xlsx

Zad. 6 – LAT Katowice, komórki E42, E43:

W tym urządzeniu jest to czujnik zespolony – nie ma możliwości wymiany osobno czujnika temperatury i czujnika wilgoci, a nie można też modyfikować układu tabeli. Dopisywanie jakichś uwag, np. w komórkach obok raczej nie ma sensu.

Komórki musiałyby zostać puste, a w zamian czujnik zespolony musiałby zostać dopisany do Załącznika 2b szal(1).xlsx.

Zad. 6 – LAT Katowice, komórki E34, E38:

Sygnalizujemy brak możliwości wymiany tych elementów.

...co sprawi, że formularze nie będą prawidłowo wypełnione.

Czy niepełne wypełnienie formularzy nie zdyskwalifikuje nas z postępowania z powodów formalnych?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji załącznika 2a

#### **Pytanie 5:**

Umowa na 2 lata, bez indeksowania cen???

Warunkiem koniecznym jest coroczna indeksacja cen.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ:

Do treści SWZ dla postępowania z terminem realizacji powyżej 18 miesięcy zostaną wprowadzone następujące zasady w zakresie waloryzacji wynagrodzenia należnego Wykonawcy:

a) zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

b) zmiana wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS;

c) zmiana wynagrodzenia nastąpi nie wcześniej niż po 12 miesiącach realizacji umowy, w zakresie pozostałej do realizacji części zamówienia;

d) wynagrodzenie Wykonawcy, w tym jednostkowe stawki rozliczeniowe określone w Umowie ulegną zmianie o maksymalnie 50% wielkości wskaźnika;

e) wynagrodzenie zostanie zmienione jedynie w zakresie, w jakim udokumentowana zostanie zmiana przedmiotowych kosztów po stronie Wykonawcy;

f) za okres zwłoki w wykonaniu umowy, waloryzacja nie przysługuje.

### **Pytanie 6:**

Ani w tej części IPU, ani nigdzie indziej nie ma ani słowa na temat zasad dostarczania urządzeń do serwisu i odbioru z serwisu, a co za tym idzie kosztów transportu.

Czy to oznacza, że Wykonawca napraw będzie objeżdżał cały Śląsk i zbierał urządzenia z poszczególnych kopalń, a potem je rozwoził po kopalniach (w myśl §3 pkt 5. Załącznika nr 13, mówiącego o wszelkich kosztach Wykonawcy)?

Dotychczas urządzenia te były dostarczane do naszej siedziby osobiście przez pracowników kopalń lub kurierem i tak też odbierane, co ma sens, ale to wymaga jednoznacznego uregulowania w umowie.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dodaje w pkt 9 w §3 Załącznika nr 13 do SWZ następującej treści:

„W przypadku potrzeby remontu pojedynczych sztuk urządzeń Strony dopuszczają możliwość przekazania do remontu i odbioru po remoncie urządzeń kurierem lub transportem zamawiającego”. W przypadku, gdy wartość remontu partii urządzeń przekazywanych jednorazowo do remontu będzie przekraczała 10 tys. zł koszt transportu po stronie wykonawcy.

### **Pytanie 7:**

§7 GWARANCJA I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE (str. 49 IPU)

7. Osoby, które będą wykonywać serwisowe czynności gwarancyjne będą zdolne do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny. W razie wystąpienia potrzeby realizacji usług serwisowych Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty potwierdzające ich zdolność.

Serwis i kalibracja przyrządów przeprowadzane są w naszej siedzibie, na specjalistycznych stanowiskach serwisowych, więc nie ma możliwości dokonywania tych czynności pod ziemią.

Czy przewidujecie Państwo modyfikację zapisów Umowy uwzględniające problemy poruszane w Pytaniach #5 i #6 lub inny sposób odniesienia się do nich?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wykreśla w całości pkt 7 §7.