



Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

dotyczy: postępowania 492400472 pt. „**Remont estakady kablowej pomiędzy rozdzielnią 6kV RG-4, a budynkiem stacji przygotowania węgla dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel**”

Działając na podstawie § 32 ust 2 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania do treści SWZ w następujący sposób:

Pytanie nr 1

Z uwagi na zły stan niektórych elementów zasadniczej nośnej konstrukcji stalowej /kilka zastrzałów posiada perforacje korozyjną ścianek/ czy Zamawiający zakłada wymianę tych elementów i czy mamy taki zakres uwzględnić w wycenie?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający wymaga doprowadzenia wszystkich elementów estakady do stanu pozwalającego na długotrwałe użytkowanie. Elementy silnie skorodowane należy wymienić na nowe .

Pytanie nr 2

Czy usuwanie stalowych elementów konstrukcyjnych może odbywać się z użyciem elektronarzędzi typu szlifierki w całym zakresie realizacji?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający wymaga aby prace ślusarskie wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych kabli elektroenergetycznych były wykonywane innymi technikami niż cięcie mogące spowodować zagrożenie pożarowe lub uszkodzenia powłok kabli. Przy pozostałych częściach konstrukcji Zamawiający nie wyklucza możliwości stosowania elektronarzędzi typu szlifierki.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający precyzuje typ, system farby /producenta/ którą należy wykonać malowanie konstrukcji?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający określił wymagania dotyczące farby podkładowej i nawierzchniowej w pkt VI. 2b Załącznika nr 1 do SWZ.

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: + 48 32 757 22 11 • F: + 48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 700,00 zł • BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl

• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

Ruch Chwałowice: 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl

Ruch Jankowice: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl

Ruch Marcel: 44-310 Radlin, ul. Korfanteo 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl

Ruch Rydułtowy: 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydultowy@pgg.pl

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający może udostępnić powierzchnię magazynową. Jeśli tak to na jakich zasadach

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający informuje, że udostępni nieodpłatne przechowywanie materiałów Wykonawcy zużywanych na bieżąco w wydzielonych magazynach Zamawiającego.

Pytanie nr 5

Część estakady przebiega równolegle do torowiska sąsiadując ze skrajnią torów z obu stron. Zabudowa rusztowań warszawskich może być niewystarczająca dla skutecznego ale i bezkolizyjnego prowadzenia prac remontowych. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rusztowań?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający nie określa technologii prowadzenia prac. Dopuszcza się techniki zgodne z zasadami sztuki, stosowane w budownictwie, niezagrażające życiu i zdrowiu pracowników oraz mieniu.

Pytanie nr 6

Jakie uzgodnienia i jakie ewentualnie koszty /opłaty/ należy uwzględnić w wycenie z uwagi na wyłączenie lub ograniczanie ruchu na torowisku. Prosimy o ewentualne dane kontaktowe do osób koordynujących współpracę Ruchu Kopalni i Służb Kolei

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający informuje, że Koordynatorem ze strony KWK ROW, a operatorem sieci kolejowej Infra Silesia S.A jest Nadsztygar JNK Zakładu Przeróbki Mechanicznej , który jest dostępny pod nr telefonu 32 7292415.

Przewodniczący Komisji Przetargowej