



Znak: 71/EZP/GK/492400472/22965/24

Rybnik, dnia: 04.11.2024r.

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

dotyczy: postępowania 492400472 pt. **„Remont estakady kablowej pomiędzy rozdzielnią 6kV RG-4, a budynkiem stacji przygotowania węgla dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel”**

Działając na podstawie § 32 ust 2 i 5 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania i modyfikuje treść SWZ w następujący sposób:

Pytanie nr 1

Blacha T55 gr 0,5 mm - jaki ma mieć kolor RAL?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że dla całości konstrukcji należy zastosować kolor RAL 7001.

Pytanie nr 2

Dla jakiego środowiska korozyjnego ma być wykonana powłoka lakiernicza blach? C2, C3 czy C4?

Odpowiedź na pytanie nr 2.

Zamawiający wyjaśnia, że powłoka lakiernicza blach dla środowiska ma być wykonana zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 pkt. VI 2b) do SWZ

Pytanie nr 3.

Na części estakady blachy ścienne (fale) montowane są równolegle do podłoża. Czy nowe blachy mają być w ten sam sposób montowane?

Odpowiedź na pytanie nr 3.

Zamawiający informuje, że wszystkie blachy ścienne montowane mają być montowane prostopadle do podłoża.

Dodatkowo Zamawiający dokonuje **modyfikacji Części XIII pkt. 1,2 i 6 SWZ**, który otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć do: **15.11.2024r. godz. 09:00.**
2. Otwarcie ofert nie jest jawne i nastąpi w dniu **15.11.2024r.** , godz. **09:00.**

6. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia **12.02.2025r.** Pierwszym dniem terminu jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej