

Nasz znak: 71/EZP/KH/492402322/8117/25

Rybnik, dnia 19.03.2025r.

---

**Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu**

---

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania wraz z modyfikacją treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym objętym procedurą Ustawy Prawo zamówień publicznych pn. **Świadczenie usług serwisowych urządzeń chłodniczych produkcji SIEMAG TECBERG dla potrzeb Oddziałów PGG S. A. - (nr sprawy: 492402322)**

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu nieograniczonego pn. **Świadczenie usług serwisowych urządzeń chłodniczych produkcji SIEMAG TECBERG dla potrzeb Oddziałów PGG S. A. (numer sprawy: 492402322)** Zamawiający na podstawie § 32 pkt. 3 i 5 *Regulaminu udzielania zamówień obowiązującego w Polskiej Grupie Górniczej S. A.* udziela odpowiedzi na zapytania oraz modyfikuje treść SWZ w następujący sposób:

**Zapytanie nr 1 do SWZ:**

W związku z udzieloną w piśmie nr 71/EZP/KH/492402322/7024/25 odpowiedzią na zapytanie nr 3 wg pisma nr POK/0012/02/2025 wnioskujemy o wprowadzenie zapisu do pkt. VIII ust. 4. 4). Załącznik nr 1 do SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - SOPZ, o następującym brzmieniu:

„Usługi serwisowe związane z pracami w obrębie elementów urządzenia połączonych z rurociągami wody obiegu pierwotnego i wtórnego wykonywane będą w taki sposób, że Wykonawca będzie delegował swojego serwisanta (serwisantów), którzy będą kierować brygadą Zamawiającego.”

**Uzasadnienie:** Podajnik Trójkomorowo-Rurowy jest podłączony do rurociągów wysokiego i niskiego ciśnienia, w tym armatury, nie będących w zakresie przedmiotu zamówienia. Z uwagi na konieczność operowania armaturą rurociągową oraz zadbanie o szczelność połączeń rurociągów oraz obciążenia generowane przez rurociągi na komponenty podajnika, które utrudniają lub uniemożliwiają wykonanie montażu/demontażu elementów ruchomych, prace serwisowe powinny być realizowane przy udziale brygady Zabawiającego. W przeciwnym wypadku przed przystąpieniem do tych prac serwisowych Zamawiający zobowiązany jest" do odłączenia urządzenia od omawianych rurociągów.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż **modyfikuje** treść Załącznika nr 1 do SWZ, pkt VIII. 4. 4) poprzez **dodanie ppkt e)** o następującym brzmieniu:

- e) Usługi serwisowe związane z pracami w obrębie elementów urządzenia P.E.S., które są bezpośrednio połączone z rurociągami wody obiegu pierwotnego i wtórnego a nie będącymi już w zakresie przedmiotu zamówienia, na których konieczne jest operowanie armaturą rurociągową, której ustawienia generują (poprzez rurociągi) obciążenia na komponenty podajnika i które utrudniają lub uniemożliwiają wykonanie prac serwisowych na przedmiocie zamówienia będą realizowane w porozumieniu i współudziale brygady Zamawiającego, która będzie operowała stosowną armaturą rurociągową i zabezpieczała rejon prowadzonych prac serwisowych.

---

**Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna:** 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984 • T: + 48 32 757 22 11 • F: + 48 32 255 54 53 • E: [centrala@pgg.pl](mailto:centrala@pgg.pl) • W: [www.pgg.pl](http://www.pgg.pl) • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 800,00 zł • BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

**Oddział KWK ROW:** 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: [row@pgg.pl](mailto:row@pgg.pl)

• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

**Ruch Chwałowice:** 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: [chwalowice@pgg.pl](mailto:chwalowice@pgg.pl)

**Ruch Jankowice:** 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: [jankowice@pgg.pl](mailto:jankowice@pgg.pl)

**Ruch Marcel:** 44-310 Radlin, ul. Korfatego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: [marcel@pgg.pl](mailto:marcel@pgg.pl)

**Ruch Rydułtowy:** 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: [rydułtowy@pgg.pl](mailto:rydułtowy@pgg.pl)

### **Zapytanie nr 2 do SWZ:**

W związku z udzieloną w piśmie nr 71/EZP/KH/492402322/7024/25 odpowiedzią na zapytanie nr 3 wg pisma nr POK/0012/02/2025 wnioskujemy o zmianę zapisu o § 3 ust 5 Załącznik nr 16 do SWZ. Istotne postanowienia umowy - IPU, który brzmi:

„5. Ceny jednostkowe netto są stałe, a wartość Umowy nie będzie indeksowana, chyba, że postanowienia niniejszej Umowy wprost stanowią inaczej.”

na następujący:

„5. Ceny jednostkowe netto są stałe za wyjątkiem cen jednostkowych netto zawartych w Załączniku nr 2 do Umowy i obowiązują do końca roku kalendarzowego. W przypadku trwania umowy powyżej 12 miesięcy, Strony przystąpią do indeksacji cennika części zamiennych w miesiącu styczniu następnego roku kalendarzowego.

**Uzasadnienie:** Proponowane w piśmie nr 71/EZP/KH/492402322/7024/25 rozwiązanie uwzględnia waloryzację cen zależnych od krajowych wskaźników cen towarów i usług. Natomiast pomijają zmiany cen poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie komponenty przedmiotowego urządzenia są produkowane.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż **podtrzymuje** postanowienia zawarte w SWZ.

### **Zapytanie nr 3 do SWZ:**

W przypadku braku zgody na pkt nr 2, z uwagi ciągłe i dynamiczne zmiany składników cenotwórczych gotowych wyrobów, takich jak m.in. ceny surowców stali specjalnych, ceny energii, wnioskujemy o zmianę zapisu § 5 ust 1 Załącznik nr 16 do SWZ. Istotne postanowienia umowy - IPU, który brzmi:

„1.Umowa obowiązuje przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia Umowy.”

na następujący:

„1.Umowa obowiązuje do **31.12.2025.**”

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż **modyfikuje** treść **Załącznik nr 16 do SWZ. Istotne postanowienia umowy – IPU w zakresie § 5. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY, TERMINY I ZASADY REALIZACJI UMOWY ust. 1,** który otrzymuje następujące brzmienie:

1. Umowa obowiązuje przez okres **12 miesięcy** od daty zawarcia Umowy.

### **Zapytanie nr 4 do SWZ:**

Wnioskujemy o wprowadzenie zapisu do § 3 Załącznik nr 16 do SWZ. Istotne postanowienia umowy - IPU, który brzmi:

„Podzespoły nieujęte w Załączniku nr 2 do Umowy, które nie są kwalifikowane jako części szybkozużywające się, podlegają weryfikacji dostępności i czasu dostawy.

Czas dostawy w przypadku głównych elementów konstrukcyjnych może wynieść od kilku do kilkunastu tygodni, a ich wartość podlega indywidualnej wycenie.”

**Uzasadnienie:** Podajnik Trójkomorowo-Rurowy jest podłączony do rurociągów wysokiego i niskiego ciśnienia, w tym armatury, nienależących do zakresu przedmiotu zamówienia. Z uwagi na obciążenia

generowane przez rurociągi na komponenty niebędące częściami szybkozużywającymi zgodnie z poniższą tabelą należy wyłączyć je z zakresu odpowiedzialności Wykonawcy.

| Lp. | Nazwa podzespołu lub części                               |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| 1   | Komora rurowa                                             |
| 2   | Kołnierz redukcyjny                                       |
| 3   | Rozdzielacz wody ciepłej                                  |
| 4   | Rozdzielacz wody zimnej                                   |
| 5   | Kolektor niskiego ciśnienia wody zimnej                   |
| 6   | Kolektor niskiego ciśnienia wody ciepłej                  |
| 7   | Kolektor wysokiego ciśnienia wody zimnej                  |
| 8   | Kolektor wysokiego ciśnienia wody ciepłej                 |
| 9   | Szpilka dwustronna połączenia komór rurowych              |
| 10  | Szpilka dwustronna połączenia kolektorów z rozdzielaczami |

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż **podtrzymuje** postanowienia zawarte w SWZ.

W/w przez Wykonawcę elementy/części/podzespoły **nie** znajdują się w wymaganym przez Zamawiającego Załączniku nr 2a i 2b do SWZ.

Wykonawca w Załączniku nr 2b do SWZ **może** dopisać dodatkowe pozycje cennikowe części zamiennych nowych lub poremontowych.

**Zapytanie nr 5 do SWZ:**

Wnioskujemy o wprowadzenie zapisu do pkt. VIII ust 4. 4). Załącznik nr 1 do SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - SOPZ, o następującym brzmieniu:

„W ramach usługi serwisowej Podajnika Trójkomorowo-Rurowego P.E.S. 200 należy przeprowadzić obowiązkowy przegląd roczny urządzenia. Pierwszy przegląd należy przeprowadzić w terminie do 2 miesięcy od daty podpisania umowy.”

**Uzasadnienie:** Utrzymanie pełnej gotowości serwisowej 24/7 i zapewnienie właściwego stanu magazynowego części zamiennych 24/7 wymaga oceny urządzenia tj. przeprowadzenia wymaganego przez producenta i DTR przeglądu rocznego w możliwie najkrótszym terminie od daty zawarcia umowy.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż **modyfikuje** treść Załącznika nr 1 do SWZ, pkt VIII. 4. 4) poprzez **dodanie ppkt f)** o następującym brzmieniu:

- f) W ramach usługi serwisowej przedmiotu zamówienia, zgodnie z Instrukcją Obsługi należy przeprowadzić obowiązkowy przegląd roczny. Pierwszy przegląd należy przeprowadzić w terminie do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

SWZ uwzględniający powyższe zmiany otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego pisma.

SWZ po modyfikacji zostaje zamieszczony w Profilu Zamawiającego.

**Przewodniczący Komisji Przetargowej**