

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia objętego ustawą Prawo Zamówień publicznych pt.: Dostawa i zabudowa zespołu kogeneracyjnego o mocy ok. 1 MWe i ok. 1 MWt w EC Marklowice wraz z infrastrukturą towarzyszącą na gaz z odmetanowania z KWK ROW Ruch Marcel. (nr sprawy 542400156).

Działając w oparciu o art. 137 ust. 6 i art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz udziela wyjaśnień na zapytania Wykonawców:

Zamawiający modyfikuje treść części XIII SWZ ust. 1, 2 i 5, które otrzymują brzmienie:

- 1. Ofertę należy złożyć do: 11.03.2025r do godz. 8:30,**
- 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.03.2025r o godz. 9:00,**
- 5. Wykonawca pozostaje związany z złożoną ofertą do dnia 09.06.2025r.**

oraz modyfikuje treść części V Załącznika nr 1 do SWZ, która otrzymuje brzmienie:

Zamawiający umożliwi przed złożeniem oferty upoważnionym przedstawicielom Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej miejsc pracy, sprzętu, zapoznanie się z warunkami pracy, świadczenia usług. Przedmiotowa wizja może odbyć się na pisemny wniosek Wykonawcy. Termin i czas dokonania należy uzgodnić i potwierdzić z p. Leszkiem Brzezina tel.: 608 611 320 lub p. Krzysztofem Potrawa tel. 32 7394207 email: k.potrawa@pgg.pl

SWZ otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego pisma.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 1:

Prosimy o informację, czy w celu spełnienia uwarunkowań środowiskowych dotyczących emisji gazów do powietrza oraz emisji hałasu Zamawiający dopuszcza zastosowanie komina wolnostojącego o wymaganej wysokości wyposażonego w odpowiednie urządzenia tłumiące hałas?

Odp.: Zamawiający dopuszcza wszelkie możliwe techniczne rozwiązania spełniające wymogi przepisów ochrony środowiskowa dla realizacji przedmiotowej inwestycji.

Pytanie 2:

W nawiązaniu do udzielonych przez Zamawiającego w ostatnim czasie odpowiedzi oraz niezbędnego czasu potrzebnego Wykonawcy na uwzględnienie informacji w nich zawartych w ofercie, prosimy o wydłużenie terminu składania ofert o 2 tyg. tj. do dnia 11.03.2025r. Prośbę naszą dodatkowo argumentujemy trwającym obecnie okresem ferii zimowych, podczas którego kontakt i otrzymanie ofert od poddostawców jest mocno wydłużone w czasie. Chcąc przygotować jak najbardziej rzetelną ofertę dla Zamawiającego, Wykonawcy potrzebują dodatkowego czasu chociażby na weryfikację oraz wycenę rzeczywistego zakresu robót do zrealizowania w ramach warunków przyłączenia wydanych przez Tauron Dystrybucja oraz spełnienia warunków środowiskowych, w tym doboru odpowiednich rozwiązań w celu eliminacji emisji hałasu.

Odp.: Zamawiający modyfikuje termin składania ofert

Pytanie 3:

Zwracamy się do Zamawiającego ponownie z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert o dwa tygodnie i umożliwienie przeprowadzenia badań geologicznych gruntu w planowanym miejscu zabudowy kogeneratora. Bez takich badań nie jesteśmy w stanie rzetelnie wycenić kosztów wykonania fundamentów. Z kolei badanie to jest możliwe dopiero po zakończeniu terminu ferii w województwie śląskim.

Odp.: Zamawiający wydłuży termin składania ofert i wyraża zgodę na badanie gruntu z zastrzeżeniem, że w przypadku uszkodzenia instalacji podziemnej podczas wykonywania odwiertów, ich naprawa odbędzie się na koszt Wykonawcy. Termin badań i zasady wjazdu sprzętu należy uzgodnić telefonicznie z przedstawicielem Zamawiającego.

Pytanie 4:

Prosimy o podanie mocy oraz klasy istniejących przekładników napięciowych w polu nr 1 rozdzielni 6kV RG-2, do którego należy wyprowadzić moc z nowej jednostki kogeneracyjnej.

Odp.: Przekładniki typu VBF12-FE, 6:v3/0.1:v3kV, 30VA, kl.0,5

w imieniu Zamawiającego