



### Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

dotyczy: postępowania 492400472 pt. **„Remont estakady kablowej pomiędzy rozdzielnią 6kV RG-4, a budynkiem stacji przygotowania węgla dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel”**

Działając na podstawie § 32 ust 2 i 5 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania i modyfikuje treść SWZ w następujący sposób:

#### Pytanie nr 1

Proszę o precyzyjne określenie sposobu przygotowania podłoża stalowego konstrukcji estakady? W załączniku nr 1 SOPZ podają Państwo 2 sposoby przygotowania podłoża Sa 2 lub St3. Różnica cenowa pomiędzy tymi sposobami przygotowania podłoża przy zakresie prac ok 7350 m2 może wynieść nawet kilkaset tys. złotych.

#### Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający określa przygotowanie podłoża stalowej konstrukcji estakady w klasie Sa2 na nie mniej niż 30% z całkowitej powierzchni ( tj. ok 7350 m2 ), a w klasie St3 nie więcej niż 70% z całkowitej powierzchni .

#### Pytanie nr 2

Proszę o podanie podstawowych parametrów estakady. długość, szerokość, wysokość?

#### Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający w odpowiedzi podaje następujące parametry estakady:

- estakada na 50 słupach o wysokości 6 m,
- wysokość samej galerii estakady – 2 m,
- szerokość zmienna: 128mb – 2,2m, 418mb – 1,50m

#### Pytanie nr 3

Proszę o określenie rodzaju krat Wema? Standardowe przekroje płaskownika krat pomostowych to 25×2, 25×3, 30×2, 30×3, 40×2,40×3 Standardowy rozstaw płaskowników krat pomostowych to pomiędzy płaskownikami 34,3 mm, a pomiędzy prętami 38,1; 50,8 i 76 mm.

#### Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający w odpowiedzi podaje rodzaj i wymiar zastosowanej Kraty:

**Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna:** 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984  
• T: + 48 32 757 22 11 • F: + 48 32 255 54 53 • E: [centrala@pgg.pl](mailto:centrala@pgg.pl) • W: [www.pgg.pl](http://www.pgg.pl) • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 700,00 zł • BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

**Oddział KWK ROW:** 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: [row@pgg.pl](mailto:row@pgg.pl)

• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

**Ruch Chwałowice:** 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: [chwalowice@pgg.pl](mailto:chwalowice@pgg.pl)

**Ruch Jankowice:** 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: [jankowice@pgg.pl](mailto:jankowice@pgg.pl)

**Ruch Marcel:** 44-310 Radlin, ul. Korfantego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: [marcel@pgg.pl](mailto:marcel@pgg.pl)

**Ruch Rydułtowy:** 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: [rydultowy@pgg.pl](mailto:rydultowy@pgg.pl)

Krata Wema z płaskownika 30 x 2 o wymiarach oczek 38,1

#### Pytanie nr 4

Z racji tego, iż zadaszienia i osłony boczne muszą być docięte na wymiar, a krawędzie cięcia mają być zabezpieczone antykorozyjnie (proces ten musi być wykonany na etapie produkcji) proszę o podanie długości blach ściennych oraz długości blach dachowych?

#### Odpowiedź na pytanie nr 4

W odpowiedzi Zamawiający określa wymiary blach:

- zmienna długość blach trapezowych dachowych estakady :
  - 1,5 m -418 mb,
  - 2,20m -128 mb
- długość blach trapezowych ściennych estakady: 2,0 m – 546 mb

#### Pytanie nr 5

Wsporniki kablowe należy wymienić na modułowe. Proszę o określenie parametrów jakie mają spełniać nowe wsporniki oraz jakie obciążenie przenoszone będzie na każdym z 7 poziomów tras kablowych?

#### Odpowiedź na pytanie nr 5

W odpowiedzi Zamawiający określa parametry nowych wsporników modułowych wzmocnionych w takiej samej ilości jakie istnieją:

- długość nie więcej niż 615 mm,
- szerokość nie mniej niż 33 mm,
- obciążalność nie mniej niż 2,7 kN.

Dodatkowo Zamawiający dokonuje **modyfikacji Części XIII pkt. 1,2 i 6 SWZ**, który otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć do:**06.11.2024r.** godz. **09:00**.
2. Otwarcie ofert nie jest jawne i nastąpi w dniu **06.11.2024r.** , godz. **09:00**.
6. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia **03.02.2025r.** Pierwszym dniem terminu jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Przewodniczący Komisji Przetargowej