

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia objętego ustawą Prawo Zamówień publicznych pt.: Dostawa i zabudowa zespołu kogeneracyjnego o mocy ok. 1 MWe i ok. 1 MWt w EC Marklowice wraz z infrastrukturą towarzyszącą na gaz z odmetanowania z KWK ROW Ruch Marcel. (nr sprawy 542400156).

Działając w oparciu o art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania Wykonawców:

Pytanie 1:

Jaka ma być wysokość komina ?

Odp.: Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym względzie, wysokość komina musi być zgodna z postanowieniami decyzji środowiskowej oraz spełniać wymogi przepisów budowy, uwzględniających lokalizację obiektu oraz położenie i wysokości obiektów sąsiadujących.

Pytanie 2:

Wykonawca wnosi o następujące zmiany w Umowie:

1. §2 ust 3 – wnosimy o zmianę brzmienia na:
„Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich robót, dostaw i usług, które potrzebne są do zgodnego z Umową wykonania Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności z wymaganiami określonymi w SOPZ.”
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę umowy.
2. §2 ust 5 – wnosimy o dopisanie: „zasądzonych prawomocnym orzeczeniem sądu.”
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę umowy.
3. §6 ust. 9 – wnosimy o usunięcie;
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę umowy.
4. §6 ust. 16 lit c – wnosimy o zmianę czasu reakcji z 6h na 48;
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę umowy.
5. §6 ust. 16 lit d – wnosimy o zmianę czasu z 8h na 48h;
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę umowy.
6. §6 ust. 16 lit d– wnosimy o zmianę czasu z 24h na 48 h i 72h na 120h;
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę umowy.
7. §6 ust. 16 lit d– wnosimy o dopisanie:
„W sytuacji gdy usunięcie wady będzie niemożliwe z przyczyn technicznych lub technologicznych Strony wspólnie określą terminy usunięcia wady”;
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę umowy.
8. §6 ust. 16 lit e) wnosimy o zmianę czasu z 72h na 98 h;

- Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę umowy.
9. §6 ust. 16 lit f) wnosimy o dopisanie;
„W sytuacji gdy usunięcie wady będzie niemożliwe z przyczyn technicznych lub technologicznych Strony wspólnie określą terminy usunięcia wady”;
- Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę umowy.
10. §6 ust. 16 lit m) wnosimy o zmianę czasu z 48h na 96 h;
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę umowy.
11. §8 ust. 2 – wnosimy o dopisanie:
„z zastrzeżeniem, iż zmiany wprowadzane przez Zamawiającego będą uwzględniały obiektywne możliwości techniczne oraz technologiczne”;
- Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę umowy.
12. §9 - wnosimy o ustanowienie możliwości składania odrębnych Zabezpieczeń przez członków konsorcjum proporcjonalnie do zakresu prac, na łączną sumę określoną w ust. 1 par 9. i analogicznie w ust. 4 i 5;
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku, gdy wykonawcą zostanie konsorcjum, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, każdy konsorcjant będzie mógł wnieść w formie jaką przewiduje Zamawiający i w stosownej wysokości, tak aby łączna wysokość zabezpieczenia wniesiona przez Wykonawcę (konsorcjum) pokrywała się z wymaganiami Zamawiającego w tym zakresie. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza, aby każdy z konsorcjantów wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy według własnego uznania, ale zawsze w formie przewidzianej przez Zamawiającego.
13. §9 ust 5 lit e – wnosimy o dokonanie zmiany zapisu, zgodnie z którą w pierwszej kolejności zostanie zatrzymane wynagrodzenie, a dopiero w braku możliwości zaspokojenia się Zamawiającego w ten sposób, roszczenie zostanie ściągnięte z zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę umowy.
14. §9 ust. 6 – wnosimy o usunięcie;
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę umowy.
15. §14 ust.4 - wnosimy o ograniczenie łącznego limitu kar do łącznej wysokości 20 % wynagrodzenia umownego netto, a w razie odstąpienia do 40% wynagrodzenia umownego netto oraz wprowadzenie łącznego maksymalnego limitu odpowiedzialności na poziomie 100% wynagrodzenia umownego netto, a także o wprowadzanie zasady zgodnie z którą kary nie podlegają kumulacji;
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę umowy.
16. §15 ust. 3 wnosimy o zmianę terminu z 14 na 21 dni;
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę umowy.
17. §15 ust. 6 lit. j), k), l) – wnosimy o usunięcie;
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę umowy.
18. §20 - wnosimy o wprowadzenie możliwości udzielenia licencji/sublicencji w sytuacji niemożliwości zakupu Praw autorskich.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę umowy. Podkreślenia wymaga, iż zgodnie z § 20. Ust. 16 Umowy: „W przypadku elementów oprogramowania Przedmiotu Umowy, do których autorskie prawa majątkowe lub autorskie prawa zależne przysługują osobom trzecim, Wykonawca przekaze Zamawiającemu odpowiednie licencje niewyłączne lub dalsze licencje (sublicencje) na te elementy oprogramowania na warunkach określonych w tych licencjach (sublicencjach).”

19. §22. Kto ponosi koszty mediów użytych na potrzeby rozruchu?

Odp.: Koszty mediów na potrzeby rozruchu będą po stronie Zamawiającego.

Pytanie 3:

Załącznik nr 5 do SWZ – Istotne postanowienia umowy: §22. 11) prosimy o zdefiniowanie jakie wady i usterki Zamawiający ma na myśli ? §22. 11) Czy np. zatrzymanie kilkuminutowe urządzenia lub zapalenie się alarmu definiuje rozpoczęcie ruchu próbnego od nowa ?

Odp.: Zamawiający ma na myśli wady i usterki , które spowodują przerwanie ruchu próbnego. Każdorazowe zatrzymanie urządzenia lub zapalenie się alarmu zostanie odpowiednio sklasyfikowane przez komisję rozruchową, która oceni na bieżąco – czy ruch próbny może być kontynuowany, czy też rozpoczęty od nowa.

Pytanie 4:

W pkt. 5.8 zapisów dokumentu Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Zamawiający wymaga zastosowania płynnie sterowanego zaworu 3-drogowego w celu sterowania strumieniem spalin: „ Wymiennik ciepła spalin\woda zastosowany w celu odzysku ciepła ze spalin, zostanie wyposażony w bypass na linii spalin oraz płynnie sterowany zawór 3-drogowy w celu sterowania strumieniem spalin.” Standardowo w tego typu instalacjach stosuje się kłapy nie zawory 3-drożne – prosimy o potwierdzenie możliwości zastosowania kłap.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zastosowanie dowolnego typu armatury, spełniającej ww. warunki.

Pytanie 5:

Dokument Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Zamawiający wymaga w pkt 5.6 Pod chłodnicami układu zrzutu ciepła wykonać posadzkę żywiczną (zewnątrzną) – oraz wyposażyć w wannę wykonaną z polipropylenu umożliwiającą gromadzenie wyciekającego glikolu z układu chłodzenia.” Pytanie nr 1 do pkt. 5.6, Czy w przypadku lokalizacji chłodnic na dachu kontenera, Zamawiający wymaga zastosowania wyposażenia zgodnie z powyższym zapisem z pkt. 5.6 ? Pytanie nr 2 do pkt. 5.6, Czy w przypadku lokalizacji chłodnic posadowionych obok kontenera Zamawiający wymaga zastosowania wyposażenia zgodnie z powyższym zapisem z pkt. 5.6 ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zastosowanie wszelkich możliwych technologii uniemożliwiających przedostanie się glikolu do gleby, zarówno w przypadku chłodnic umiejscowionych na dachu jak i obok agregatów.

Pytanie 6:

W związku z następującymi zapisami:

- Dokument: Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) \ pkt. VI. Opis przedmiotu zamówienia \ ppkt. Wytyczne i wymagania dla dokumentacji technicznej \ ppkt. 2.16 o brzmieniu: "Przygotowanie i przeprowadzenie wszelkich procedur związanych z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji na oddanie do ruchu i eksploatacji zgodnie z obowiązującym prawem, w tym kodeksu sieciowego NC Rfg zgodnie z wymogami dla modułów wytwarzania typu „B”, uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie”;
- Załącznik nr 1.8 do SWZ Harmonogram rzeczowo-finansowy robót \ pkt. 16 o brzmieniu: "Dokonanie wszystkich koniecznych odbiorów celem uzyskania wymaganych decyzji na użytkowanie, przeprowadzenie procedury uzyskania pozwolenia na tymczasowe użytkowanie, 72-godzinny ruch próbny, przekazanie urządzeń do eksploatacji Zamawiającemu. - Do 17 miesięcy od zawarcia Umowy" pkt. 17 o brzmieniu:

"Przeprowadzenie procedury uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie modułów wytwarzania, - Do 18 miesięcy od zawarcia Umowy"

- Załącznik nr 5 do SWZ – Istotne postanowienia umowy √ § 5. Termin realizacji √ ust. 1. o brzmieniu: "Termin realizacji Umowy wynosi: 18 miesięcy od daty zawarcia umowy i składa się z dwóch zasadniczych etapów: a) etap I – obejmujący swym zakresem realizację punktów 1-16 Harmonogramu rzeczowo – finansowego, który łącznie ma trwać nie dłużej niż 17 miesięcy od momentu zawarcia umowy; b) etap II – obejmujący swym zakresem realizację punktu 17 Harmonogramu rzeczowo – finansowego, który łącznie ma trwać nie dłużej niż do upływu 18 miesięcy od momentu zawarcia Umowy." oferent zwraca uwagę, że okres uzyskiwania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie zgodnie z procedurą Tauron Dystrybucja S.A. (dokument: Wdrożenie wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci) oraz doświadczeniem wykonawczym oferenta trwa do 24 miesięcy od dnia zawarcia Terminowej umowy o świadczenie usług dystrybucji (tzw. tymczasowe pozwolenia na użytkowanie) a ustanowienie czasu trwania tego okresu nie jest zależne od Wykonawcy instalacji. Ponadto w trakcie trwania "Terminowej umowy o świadczenie usług dystrybucji" tj. w trakcie obowiązywania tzw. "tymczasowego pozwolenia na budowę" właściciel zakładu wytwarzania/Inwestor/Zamawiający może w pełni korzystać z zainstalowanego układu w tym również uzyskać/zmienić koncesję na wytwarzanie i w żaden sposób nie ogranicza to funkcjonalności układu (tak ekonomicznych jak i technicznych). W związku podaniem obiektywnych okoliczności wnosimy o zmianę zapisów zgodnie z poniższą propozycją (zgodnie ze wzorem wprowadzonym w innych przetargach PGG):
- Załącznik nr 1.8 do SWZ Harmonogram rzeczowo-finansowy robót √ pkt. 18.: Przeprowadzenie procedury uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie modułów wytwarzania. - W terminie wyznaczonym przez Tauron Dystrybucja S.A. w czasowym pozwoleniu na użytkowanie, nie później niż do 22 miesięcy od zakończenia realizacji pkt 16 Harmonogramu rzeczowo – finansowego i jednocześnie nie później niż do 41 miesięcy od zawarcia Umowy - 0,5% - Protokół częściowy lub Protokół odbioru końcowego – Etap II [w zależności który z punktów zostanie zrealizowany wcześniej].
- Załącznik nr 5 do SWZ – Istotne postanowienia umowy √ § 5. Termin realizacji √ ust. 1.: Termin realizacji Umowy wynosi: do 41 miesięcy od daty zawarcia umowy i składa się z dwóch zasadniczych etapów: a) etap I – obejmujący swym zakresem realizację punktów 1-16 Harmonogramu rzeczowo – finansowego, który łącznie ma trwać nie dłużej niż 19 miesięcy od momentu zawarcia umowy; b) etap II – obejmujący swym zakresem realizację punktu 17 Harmonogramu rzeczowo – finansowego, który łącznie ma trwać nie dłużej niż do upływu 22 miesięcy od momentu zakończenia realizacji prac opisanych w punktach 1-16 Harmonogramu rzeczowo – finansowego i jednocześnie, nie dłużej jednak niż do upływu 41 miesięcy od momentu zawarcia umowy, z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego. Wykonawca zobowiązany jest zakończyć realizację punktu 17 Harmonogramu rzeczowo – finansowego w terminie wynikającym z czasowego pozwolenia na użytkowanie wydanego przez Tauron Dystrybucja S.A., jeżeli koniec tego terminu przypadając będzie przed dniem, w którym upływać będzie którykolwiek z terminów określonych w zdaniu poprzednim.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę umowy.

Pytanie 7:

Prosimy o zmianę zapisów Istotnych postanowień umowy zgodnie z propozycją poniżej:

- Prosimy o zmianę w §6 ust. 16 ppkt c) – z 6 godzin do 8 godzin,
- Prosimy o zmianę w §6 ust. 16 ppkt c) – z 8 godzin do 12 godzin,
- Prosimy o zmianę w §14 ust. 1 ppkt 1) – z wartości 20% do 10%,
- Prosimy o wykreślenie w §14 ust. 2 słów: „lub poszczególnych etapów”
- Prosimy o zmianę w §14 ust. 1 ppkt 2 a) – z wartości 0,1% do 0,05%,
- Prosimy o zmianę w §14 ust. 1 ppkt 2 b) – z wartości 0,2% do 0,1%,
- Prosimy o wykreślenie §14 ust. 1 ppkt 2 c) w całości,
- Prosimy o zmianę w §14 ust. 1 ppkt 3) – z wartości 10 000 zł na 5 000 zł i z wartości 2 500 zł na 1 500 zł,
- Prosimy o zmianę w §14 ust. 4) – z wartości 50% do 25%,

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów.

Pytanie 8:

Na podstawie zapisów §6 ust. 16 ppkt j), k), l) i n) - prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że Wykonawca w ramach wynagrodzenia za przedmiot zamówienia ma wliczyć, że w Okresie Gwarancji zrealizuje dla Zamawiającego dostawę części szybkozużywających się i materiałów eksploatacyjnych, czynności serwisowe/remonty serwisowe oraz kalibrację układów pomiarowych – zgodnie z DTR urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia?

Odp: Zamawiający jednoznacznie potwierdza, że w ramach wynagrodzenia za przedmiot zamówienia, określonego w §3 ust.1 załącznika nr 5 do SWZ Wykonawca winien zrealizować wszystkie czynności serwisowe/remontowe wymagane w DTR producenta wraz z dostawą materiałów i części wymienione w §6 ust. 16 ppkt j), k), l) i n) załącznika nr 5 do SWZ

Pytanie 9:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wartości poszczególnych kamieni milowych HRF? Zaproponowany podział wartości, wraz z brakiem możliwości stosowania przedpłat, lub zaliczek, spowoduje konieczność uzyskania finansowania (zwłaszcza w celu zakupu i zabudowy kontenerowej agregatu kogeneracyjnego), co spowoduje dodatkowe koszty po stronie Wykonawcy i wpłynie niekorzystnie na cenę.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian w HRF.

w imieniu Zamawiającego