



Znak: 71/EZP/JM/492401035/1646/25

Rybnik, dnia: 28.01.2025r.

### Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

**dotyczy:** postępowania o udzielenia zamówienia nieobjętego Ustawą Prawo zamówień publicznych w temacie: **Świadczenie usług serwisowych dla urządzeń zasilających centrale telefoniczne, stacje geofizyki górniczej, dyspozytornie systemów dyspozytora ruchu dla PGG S.A. Oddział KWK ROW z podziałem na zadania** - nr sprawy: 492401035.

Zgodnie z § 32, ust. 2 i 5 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia nieobjętego procedurą uPzp pt **Świadczenie usług serwisowych dla urządzeń zasilających centrale telefoniczne, stacje geofizyki górniczej, dyspozytornie systemów dyspozytora ruchu dla PGG S.A. Oddział KWK ROW z podziałem na zadania**, udziela wyjaśnień na pytania i modyfikuje treść SWZ w następujący sposób:

#### **Pytanie**

Wnosimy o modyfikację Załączników nr 2 a do SWZ oraz Z nr 2 b do SWZ. Z informacji od producenta BENNING moduły prostownika TEBECHOP 2700 zostały wycofane z produkcji – możliwa tylko naprawa. Dotyczy pozycji: załącznik 2b R poz. 34. Z informacji od producenta TELZAS moduły inwertera FUC, moduł prostownika PDN, panel sterowania SVS-SM5 zostały wycofane z produkcji – możliwa tylko naprawa. Dotyczy pozycji: załącznik 2b J poz. 53, 54; załącznik 2b R poz. 44, 45, 46. Prosimy o uwzględnienie powyższego i wykreślenie wskazanych części z cenników.

#### **Odpowiedź na pytanie**

- 1) Zamawiający modyfikuje treść załączników nr: 2a, 2b i 2c do SWZ, zamieszczając je w profilu nabywcy, jako osobne pliki do pobrania.
- 2) Zamawiający modyfikuje termin składania / otwarcia ofert (w profilu nabywcy oraz na platformie EFO) na dzień **06.02.2025r.**

Przewodniczący Komisji Przetargowej