

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia objętego ustawą Prawo Zamówień publicznych pt.: Dostawa i zabudowa 2 szt. układów kogeneracyjnych o mocy ok. 1 MWe oraz ok. 1MWt każdy w EC Rydułtowy na gaz z odmetanowania z KWK ROW Ruch Rydułtowy (nr sprawy 542300440).

Działając w oparciu o art. 137 ust. 6 i art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz udziela wyjaśnień na zapytania Wykonawców:

Zamawiający modyfikuje treść SWZ poprzez dodanie ust. 2) do Części VIII pkt 7:

2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi **Załącznik nr 4.4 do SWZ.**

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 30.09.2024r. i modyfikuje treść SWZ część XIII ust. 1. , ust. 2., oraz ust. 5, który otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć do: 30.09.2024r. godz. 8:30
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09.2024r. , godz. 9:00
5. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 28.12.2024r. Pierwszym dniem terminu jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Zamawiający modyfikuje treść pkt 5.2.2 w załączniku nr 1 do SWZ.

5.2.2 Wytrzymałość aparatury dobrana na maksymalne obliczeniowe warunki zwarciove, lecz nie mniej niż 25 kA, stopień ochrony min. IP4X.

Zamawiający modyfikuje treść SWZ poprzez dodanie do Załącznika nr 1 do SWZ części VIII - XIII.

VIII. Obowiązki Wykonawcy:

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia z należytą starannością, która jest wymagana przy realizacji tego rodzaju zamówienia w sposób profesjonalny.

2. Wykonawca jest zobligowany do przeprowadzenia procedur związanych z uzyskaniem przez Zamawiającego wszelkich ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
3. Wykonawca w zakresie wykonywania pracy w ruchu zakładu górniczego zapewni właściwy nadzór nad bezpieczeństwem prowadzonych robót oraz spełni następujące wymagania:
 - 3.1 Roboty związane z realizacją przedmiotu zamówienia Wykonawca prowadzi będzie częściowo w ruchu zakładu górniczego pod kierownictwem i dozorem własnych osób posiadających stwierdzone przez organ nadzoru górniczego kwalifikacje w odpowiedniej specjalności oraz przez pracowników posiadających stosowne kwalifikacje.
 - 3.2 Przed przystąpieniem do wykonywania robót będących przedmiotem umowy na terenie Zakładu Górniczego Wykonawca zawrze umowę techniczną określającą prawa i obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów w tym przepisów prawa geologicznego i górniczego, a także obowiązującymi zarządzeniami w Polskiej Grupie Górniczej Spółka Akcyjna Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy oraz aktualnym zarządzeniem w sprawie zatrudniania firm obcych na terenie zakładu górniczego.
 - 3.3 Pracownicy Wykonawcy będą posiadać stosowne uprawnienia do pracy w warunkach zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny, muszą posiadać odpowiednie do zakresu prac doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP oraz wymagane uprawnienia.
 - 3.4 Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników zatrudnionych do wykonania zadania.
 - 3.5 Kwalifikacje i uprawnienia wymagane od osób Wykonawcy realizującego przedmiot zamówienia, to znaczy dysponują lub będą dysponować:
 - 3.5.1 Co najmniej 1 osobą posiadającą:
 - 1) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831).
 - 3.5.2 Co najmniej 1 osobą posiadającą łącznie:
 - 1) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831),
 - 2) świadectwo kwalifikacyjne „D” (grupa 2, grupa 3) wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1392) w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.
 - 3.5.3 Co najmniej 1 osobą posiadającą łącznie:
 - 1) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831),
 - 2) świadectwo kwalifikacyjne „D” grupy 1 wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez

osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1392); w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.

3.5.4 Co najmniej 1 osobą posiadającą:

1) stwierdzenie kwalifikacji dozoru ruchu w specjalności elektrycznej maszyn i urządzeń na powierzchni podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny; jeżeli Wykonawca w momencie składania oferty nie będzie dysponował osobą posiadającą kwalifikacje opisane w niniejszym punkcie, Wykonawca zamiast dokumentu stwierdzającego wymagane kwalifikacje, może złożyć oświadczenie w ramach którego zobowiąże się, iż wskazana przez niego osoba uzyska wymagane kwalifikacje poprzez odbycie odpowiedniego szkolenia i zdanie egzaminu, które to szkolenie i egzamin zostaną przeprowadzone przez KWK ROW Rydułtowy.

3.5.5 Co najmniej jedną osobą spełniającą wymagania określone dla służb BHP z wymogami Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z późniejszymi zmianami.

3.5.6 Pozostali pracownicy Wykonawcy biorący udział w realizacji przedmiotu zamówienia:

1) aktualne świadectwa kwalifikacyjne, uprawnienia i upoważnienia zgodnie z wymaganiami przepisów.

UWAGA: zakres uprawnień dostosowany do zakresu realizowanej branży.

3.6 Osoby realizujące przedmiot zamówienia powinny być:

3.6.1 Przeszkolone w zakresie przepisów wykonania prac - szkolenie przeprowadzi odpłatnie Zamawiający w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział Zakład EC.

3.6.2 Ubezpieczone od nieszczęśliwych wypadków i śmierci w związku z zatrudnieniem.

3.6.3 Posiadać aktualne kontrolne i okresowe badania lekarskie.

3.6.4 Wyposażone w odzież ochronną oraz środki ochrony osobistej (spełniające wymagania przepisów).

3.6.5 Przeszkolone przez Zamawiającego w zakresie:

- 1) bezpiecznego dojścia do miejsca pracy,
- 2) występujących zagrożeń w miejscu pracy,
- 3) rozmieszczenia środków łączności w rejonie prac,
- 4) rozmieszczenia środków gaśniczych,
- 5) sposobu zgłoszenia wypadków.

3.7 Przed rozpoczęciem prac Wykonawca sporządzi i dostarczy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

3.8 Przed rozpoczęciem prac Wykonawca sporządzi i dostarczy:

3.8.1 Umowę techniczną, technologię i dokumentację wykonawczą zgodnie z którymi roboty będą prowadzone.

3.8.2 Schemat organizacyjny określający wzajemną podległość osób sprawujących nadzór nad robotami na terenie KWK ROW Ruch Rydułtowy i Wykonawcy. W przypadku zmian w strukturze organizacyjno – osobowej Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowej aktualizacji dokumentów.

3.8.3 Zasady współpracy osób kierownictwa i dozoru pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

3.8.4 Imienne zakresy czynności osób Wykonawcy sprawujących nadzór nad robotami prowadzonymi na terenie Zakładu EC, KWK ROW Ruch Rydułtowy.

- 3.8.5 Potwierdzenia zapoznania się pracowników Wykonawcy z obowiązującymi technologiami, dokumentacjami i instrukcjami dotyczącymi wykonywanych prac (imienna lista z oryginałami podpisów pracowników Wykonawcy).
- 3.8.6 Imienny wykaz pracowników Wykonawcy skierowanych do realizacji zamówienia z oświadczeniem o posiadaniu przez pracowników aktualnych badań lekarskich, badań specjalistycznych (jeżeli są wymagane dla danego stanowiska pracy), szkoleń okresowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
- 3.8.7 Imienny wykaz pracowników Wykonawcy zatrudnionych przy realizacji zamówienia oraz kopie stwierdzonych kwalifikacji szczególnych (zatwierdzenia, uprawnienia, upoważnienia, itp.).
- 3.8.8 Przedłożenie ww. dokumentów oraz ich zatwierdzenie przez Dyrektora Zakładu EC i/lub Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego (dla prac w zakładzie górniczym) warunkuje dopuszczenie Wykonawcy do rozpoczęcia prac.
- 3.8.9 Wykonawca przed przystąpieniem do robót na obiekcie Zamawiającego zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia do uzgodnienia Projekt Organizacji Robót. Dokument powinien być sporządzony zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
- 3.9 Zamawiający przekaze Wykonawcy dany rejon wykonywania robót w oparciu o sporządzony protokół przekazania rejonu robót.
- 3.10 Za szkody powstałe w przekazanym rejonie, wynikłe z działań Wykonawcy odpowiada Wykonawca.
- 3.11 Osoby obsługujące sprzęt (maszyny i urządzenia) niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia winne posiadać aktualne uprawnienia i upoważnienia oraz inne wymagane przepisami dokumenty pozwalające na ich obsługę.
- 3.12 Roboty muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującym Regulaminem Pracy Zakładu EC
- 3.13 Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia swoich pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą powstać w czasie wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia oraz do ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu,
w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od odpowiedzialności cywilnej oraz od działań siły wyższej.
- 3.14 W przypadku zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy, należy o tym fakcie natychmiast powiadomić Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do:
 - 3.14.1 Niezwłocznego udzielenia pierwszej pomocy.
 - 3.14.2 Zabezpieczenia miejsca wypadku.
 - 3.14.3 Udostępnienia niezbędnych informacji i materiałów służbie BHP Wykonawcy.
 - 3.14.4 Udzielenia wszechstronnej pomocy osobom badającym okoliczności i przyczyny wypadku.Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku oraz sporządzenia wymaganej dokumentacji powypadkowej dokona służba BHP Wykonawcy w obecności przedstawiciela komórki BHP Zamawiającego.
- 3.15 Wykonawca na własny koszt zapewnia ochronę mienia, odpowiada za warunki bezpieczeństwa dla pracowników i osób trzecich oraz ubezpieczy budowę i roboty od zdarzeń losowych, nieszczęśliwych wypadków, pożaru i klęsk żywiołowych.
- 3.16 W przypadku prowadzenia robót na jednym obiekcie w tym samym czasie przez kilka podmiotów (podwykonawców), każdy Wykonawca zobowiązany jest do skoordynowania robót z pozostałymi. Sposób koordynacji robót powinien być ustalony w technologii ich wykonania oraz w schematach organizacyjnych.
- 3.17 Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólna odpowiadają solidarnie za wykonanie przedmiotowej umowy.

- 3.18 Wykonawca nie będzie zatrudniał pracowników Polskiej Grupy Górniczej przy realizacji zamówienia pod rygorem odstąpienia umowy bez prawa do odszkodowania. Zakaz nie dotyczy pracowników Zamawiającego wykonujących na rzecz firm obcych czynności, które na podstawie Prawa Pracy uzasadniają udzielenie pracownikowi przez pracodawcę zwolnienia od pracy.
- 3.19 Wykonawca w trakcie wykonywania usług zobowiązuje się do przestrzegania przepisów wynikających: w szczególności z ustawy Prawo Pracy, Prawo Budowlane, Prawo Energetyczne, Prawo Geologiczne i Górnicze, przepisów BHP, zarządzeń PIP i OUG oraz wewnętrznych zarządzeń i ustaleń Zamawiającego – poprzez zapewnienie nadzoru i dozoru usług prowadzonych przez osoby posiadające odpowiednie zatwierdzenia i kwalifikacje.
- 3.20 Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania badań pracowników nowoprzyjętych oraz badań okresowych specjalistycznych.
- 3.21 Wykonawca prowadzić będzie szkolenia okresowe swoich pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pożarowego, ochrony środowiska, zapobieganiu szkodom i ich naprawianiu, porządku i dyscypliny pracy, znajomości rejonu prac oraz występujących zagrożeń, zasad łączności i alarmowania, zgłaszania wypadków. Wykonawca nie będzie zatrudniał pracowników, którzy nie wykazują się dostateczną znajomością przepisów w zakresie tej tematyki.
- 3.22 Wykonawca wyposaży swoich pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz wymagany do realizacji sprzęt do pracy na wysokości.
- 3.23 W przypadku powstania przy pracach prowadzonych przez Wykonawcę stanu zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników, nadzwyczajnego zagrożenia środowiska lub bezpieczeństwa ruchu Zakładu – Wykonawca zobowiązany jest natychmiast wstrzymać prowadzenie prac w strefie zagrożenia, wycofać pracowników w bezpieczne miejsce oraz powiadomić o tym fakcie Zamawiającego (dyspozytora, służbę BHP i osobę odpowiedzialną za zmianę).
- 3.24 Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstających w trakcie realizacji zamówienia za wyjątkiem złomu stalowego oraz złomu metali kolorowych, które zagospodarowuje Zamawiający.
- 3.25 Wykonawca zapozna się z Instrukcją dla Wykonawców zamieszczoną na stronie www.pgg.pl oraz osoby realizujące umowę po stronie Wykonawcy
- 3.26 Wykonawca nie będzie zatrudniał pracowników Polskiej Grupy Górniczej przy realizacji zamówienia pod rygorem odstąpienia umowy bez prawa do odszkodowania. Zakaz nie dotyczy pracowników Zamawiającego wykonujących na rzecz firm obcych czynności, które na podstawie Prawa Pracy uzasadniają udzielenie pracownikowi przez pracodawcę zwolnienia od pracy.
- 3.27 Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zamówienia przekaze Zamawiającemu wykaz pracowników (wraz z ich numerami PESEL), którzy będą realizowali zamówienie na terenie Zakładu. Zamawiający w terminie do 3 dni od otrzymania wyżej wymienionego wykazu może odmówić dopuszczenia do realizacji zamówienia na terenie zakładu pracowników Wykonawcy, którzy byli w przeszłości zatrudnieni jako pracownicy Kompanii Węglowej S.A., a stosunek pracy został z nimi rozwiązany na podstawie artykułu 52 § 1 pkt. 1 i 3 Kodeksu Pracy (obecnie dotyczy również pracowników Polskiej Grupy Górniczej S.A.)
Wykonawca w przypadku odmowy dopuszczenia do realizacji zamówienia pracowników, którzy byli w przeszłości zatrudnieni jako pracownicy Kompanii Węglowej oraz obecnych pracowników Polskiej Grupy Górniczej S.A. a stosunek pracy został z nimi rozwiązany na podstawie artykułu 52 § 1 pkt. 1 i 3 Kodeksu Pracy jest zobowiązany zabezpieczyć prawidłową i terminową realizację zamówienia poprzez zatrudnienie odpowiedniej liczby pracowników do zatrudnienia, których Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń w przedmiotowym zakresie. Powyższe obowiązuje także

w przypadku dołączenia przez Wykonawcę pracowników w trakcie realizacji zamówienia. Niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie przedmiotu zamówienia wynikające z przyczyn wymienionych powyżej i może stanowić przyczynę odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

4. Wykonawca zobligowany jest do organizacji prac w następujący sposób:
 - 4.1 Prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia będą wykonywane w rejonie czynnych i bezpośrednio w obiektach Zakładu EC.
 - 4.2 Roboty Wykonawca winien prowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym.
 - 4.3 Wykonawca zapewnia wszystkie materiały, urządzenia i narzędzia niezbędne do wykonania zamówienia i będzie prowadził prace przy użyciu własnego sprzętu technicznego.
 - 4.4 Wykonawca zapewni niezbędną obsługę maszyn i urządzeń używanych przy realizacji przedmiotu umowy.
 - 4.5 Wykonawca ustanowi kierownika budowy i kierowników robót w poszczególnych branżach. Kierownik budowy kieruje pracami oraz prowadzi odpowiednią dokumentację robót, w tym Dziennik budowy zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 t.j. z późn. zm.). Kierownik budowy będzie ustanowiony na czas wykonywania prac do momentu formalnego zakończenia budowy. Wpisy do Dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego uprawnione. Kierownik budowy lub wyznaczona przez niego osoba zatrudniona przez Wykonawcę pełni funkcję koordynatora BHP w rozumieniu Kodeksu Pracy.
 - 4.6 Wykonawca przedstawi i przekaze Zamawiającemu wszystkie wymagane przepisami dokumenty poświadczające możliwość zastosowania urządzeń i rozwiązań technicznych.
 - 4.7 Wykonawca wykona wszystkie niezbędne próby i badania, w tym prace rozruchowe i uruchomienie przedmiotu zamówienia.
 - 4.8 Wykonawca zapewnia na własny koszt ochronę mienia, warunki bezpieczeństwa dla pracowników i osób trzecich oraz ubezpieczy budowę i roboty od zdarzeń losowych, nieszczęśliwych wypadków, pożaru i klęsk żywiołowych.
 - 4.9 Roboty związane z realizacją przedmiotu zamówienia mogą być prowadzone w dni robocze, soboty i święta na 3 zmianach w ciągu doby:
 - zmiana I od godz. 6⁰⁰ - 14⁰⁰,
 - zmiana II od godz. 14⁰⁰ - 22⁰⁰,
 - zmiana III od godz. 22⁰⁰ - 6⁰⁰.Roboty wymagające wyłączenia części układu elektroenergetycznego prowadzone będą w dni wolne od pracy w terminach uzgadnianych z Zamawiającym.
Roboty prowadzone w dni wolne od pracy należy wcześniej uzgodnić z Zamawiającym.
 - 4.10 Wykonawca na drodze transportu urządzeń i materiałów na plac budowy będzie korzystał z dróg wewnętrznych Zamawiającego przylegających do czynnych obiektów oraz uczęszczanych szlaków komunikacyjnych.
 - 4.11 Wykonawca zadania w pełnym zakresie jest odpowiedzialny za jego realizację i uruchomienie do czasu przekazania protokołem odbioru końcowego (dotyczy to również odpowiedzialności za poszczególne części i podzespoły zeszkładowane przez Wykonawcę i przeznaczone do montażu).
 - 4.12 Wszelkie problemy wynikające w ramach zadania, w tym roboty dodatkowe są objęte zakresem rzeczowym zadania.
 - 4.13 Powstały po wykonaniu wykopów nadmiar ziemi (kamienia jak i pozostałe odpady wytworzone przy realizacji zadania należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 - 4.14 Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych podczas realizacji zadania i odpowiada za nie od momentu wytworzenia do odzysku lub utylizacji. Odpady

powstałe wskutek realizacji usługi Wykonawca usunie we własnym zakresie (za wyjątkiem złomu metalowego), zgodnie z Ustawą o Odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 t.j. z późn. zm.). Złom metalowy Wykonawca transportuje do punktu składowania na terenie Zamawiającego.

5. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania dostarczonych urządzeń według **Załącznika nr 1.6 do SWZ**.
6. W razie potrzeby pomieszczenia biurowe i magazynowo - warsztatowe zapewnia Wykonawca.

IX. Obowiązki Zamawiającego:

1. Zamawiający przekaze Wykonawcy plac budowy w oparciu o sporządzony protokół przekazania.
2. Zamawiający będzie uczestniczył w odbiorach oraz protokolarnie potwierdzał zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Nadzór nad prowadzonymi robotami będzie pełniony przez osoby dozoru Zamawiającego wyznaczone przez Dyrektora Zakładu EC.
4. Organizacja i zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego oraz ochrona mienia Wykonawcy w ramach ochrony własnej na powierzchni (nie dotyczy to pomieszczeń własnych Wykonawcy i przekazanych w użytkowanie).
5. W przypadku stwierdzenia u pracownika Wykonawcy braku kwalifikacji lub naruszenia postanowień przepisów prawa obowiązujących u Zamawiającego, Zamawiający odda go do dyspozycji Wykonawcy.
6. Decyzje w sprawach jw. nie podlegają odwołaniu oraz nie zezwalają Wykonawcy na zmianę zakresu i terminu wykonania umowy.
7. Zamawiający umożliwi Wykonawcy odpłatne korzystanie z dostaw energii elektrycznej, wg obowiązującego cennika opłat stosowanych w Zakładzie EC na rzecz firm obcych.
8. Na czas realizacji umowy Zamawiający zapewni energię elektryczną o napięciu 400/230V mocy 30 kW, przy czym kabel zasilający od miejsca podłączenia wskazanego przez Zamawiającego do obiektów placu budowy dostarczy i ułoży Wykonawca. W przypadku, gdy Wykonawca nie zaakceptuje cennika Zamawiającego, powinien dysponować własnym źródłem energii elektrycznej.

X. Gwarancja i postępowanie reklamacyjne: warunki gwarancji i postępowanie reklamacyjne zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 5 „Istotne postanowienia umowy”.

XI. Forma zatrudnienia osób realizujących zamówienie:

Zamawiający wymaga zatrudnienia do realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

XII. Świadczenia Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w związku z realizacją zamówienia:

1. Realizacja przedmiotowego zamówienia wymaga odpłatnego korzystania ze składników majątku Zamawiającego lub świadczenia usług bądź wydania materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia.
2. Zamawiający zapewnia dostęp do świadczeń wskazanych poniżej. Pod pojęciem wzajemnych świadczeń należy rozumieć usługi świadczone przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy a obejmujące swym zakresem:
 - 2.1 Usługi łaźni, lampowni oraz usług szkolenia pracowników – *odpłatnie*.
 - 2.2 Usługi łączności telefonicznej - *nie dotyczy*.

- 2.3 Korzystanie z półmasek, zatyczek do uszu, aparatów uciezkowych, metanomierzy - *nie dotyczy*.
- 2.4 Najem/dzierżawę środków trwałych - *nie dotyczy*.
- 2.5 Inne, wg odrębnego ustalenia stron umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia, po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze jego oferty, lecz nie później niż do dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia (wejścia na teren PGG S.A.), podpisanego zapotrzebowania na (wzajemne) świadczenia Zamawiającego, zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 1.1 do SWZ** - dostępny pod adresem: <https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/dostawcy/profil-nabywcy/cennik-uslug-pgg>
4. W przypadku braku konieczności świadczenia usług/dostaw Wykonawca zobowiązany jest do złożenia, niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze jego oferty, lecz nie później niż do dnia podpisania umowy, podpisanego oświadczenia o niekorzystaniu ze wzajemnych świadczeń. zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 1**. <https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/dostawcy/profil-nabywcy/cennik-uslug-pgg>
5. Zakres i cennik odpłatnych usług świadczonych przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy oraz wzór umowy przychodowej są dostępne pod adresem <https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/dostawcy/profil-nabywcy/cennik-uslug-pgg>
6. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy przychodowej regulującej zasady świadczenia przez Zamawiającego wzajemnych usług na rzecz pracowników Wykonawcy, niezbędnych do wykonania zamówienia, chyba że posiada już zawartą umowę przychodową z terminem obowiązywania na czas realizacji zamówienia.
- W przypadku zawarcia umowy kosztowej z Konsorcjum – odrębne umowy przychodowe zawiera się wyłącznie z tymi uczestnikami konsorcjum, którzy faktycznie realizują zamówienie na terenie Oddziału PGG. W przypadku realizacji umowy kosztowej z udziałem podwykonawców zawarcie umowy przychodowej z podwykonawcą następuje na pisemny wniosek Wykonawcy. Odzież roboczą, odzież ochronną, środki ochrony indywidualnej (poza półmaskami filtrującymi kl. P2 jednorazowego użytku i/lub półmaskami filtrującymi kl. P3 jednorazowego użytku oraz zatyczkami do uszu, które zostaną w kalkulowane w cenę świadczenia wzajemnych usług na rzecz pracowników Wykonawcy) oraz narzędzia pracy zapewnia Wykonawca. Winne być one zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

XIII. Informacje dodatkowe

1. Zamawiający nie dopuszcza pozorowania pracy, przez co należy rozumieć wykonywanie zleconych Wykonawcy zadań w sposób niezgodny z wymaganiami Umowy pod rygorem braku rozliczenia takich prac i/lub naliczenia kary umownej, a w przypadkach powtarzającego się naruszenia – odstąpienia od Umowy. Wystąpienie pozorowania pracy ustala się w szczególności na podstawie zapisów systemu monitoringu wizyjnego lub sporządzonej notatki z wizji lokalnej.
- Przez pozorowanie pracy należy rozumieć w szczególności:
- 1.1 Niedbałe wykonywanie obowiązków.
- 1.2 Wykonywanie pracy w tempie wolniejszym od możliwego, wykonywanie innych czynności niż tych, które powinny być wykonywane.

Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 1.8 do SWZ Tabela pkt 4:

4.	Roboty budowlane w rejonie planowanej zabudowy agregatów, w tym wykonanie dojazdów, placów i ogrodzenia, oświetlenia, ekranów akustycznych (w razie konieczności), itp.	Do 16 miesięcy od zawarcia Umowy	2%
----	---	----------------------------------	----

Zamawiający modyfikuje treść SWZ poprzez dodanie Załącznika nr 4.4:

WYKAZ OSÓB KIEROWANYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu

Nazwa Wykonawcy:

.....

Lp.	Wymagania Zamawiającego w zakresie ilości osób o wymaganych uprawnieniach/kwalifikacjach	Imię i nazwisko	Nr dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia/kwalifikacje/wykształcenie	Podmiot udostępniający zasoby w przypadku korzystania przez Wykonawcę
1	2	3	4	5
Zadanie nr 1				
1.1				
1.2				
1.3				
...				

Uwaga:

- *W przypadku, gdy wykazano zasób innego podmiotu, Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności dołączając w tym celu do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.*
- *Wykaz zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub Wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia oświadczeń i dokumentów.*

Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 5 do SWZ poprzez wykreślenie § 8 ust. 10.

- ~~1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania okresowych skanów podatności w systemach sterowania powiązanych z usługą kluczową.~~

Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 5 SWZ poprzez wykreślenie zdania w § 14 ust 4:

~~Kary umowne podlegają kumulacji, w tym kara umowna za odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy z innymi karami umownymi, przy czym łączna maksymalna wartość kar umownych przysługujących Zamawiającemu nie przekroczy wartości Umowy netto, o której mowa w § 3 ust.1~~

Pytanie 1:

W nawiązaniu do zapisów Umowy, §8, punkt 9:

"Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania okresowych testów kopii bezpieczeństwa".

Proszę o doprecyzowanie jakiego rodzaju testów dotyczy zapis.

Odp: Należy sprawdzić, czy uda się odtworzyć system z kopii bezpieczeństwa (backupu). Oczywiście nie chodzi o wyłączanie silników i przełączanie do odtworzonej kopii.

Pytanie 2:

W nawiązaniu do zapisów Umowy, §8, punkt 10:

„Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania okresowych skanów podatności w systemach sterowania powiązanych z usługą kluczową”.

Proszę o doprecyzowanie jak w praktyce powinna wyglądać realizacja niniejszego obowiązku.

Odp.: Zamawiający wykreślił zapis – modyfikacja SWZ.

Pytanie 3:

Dot. Umowy par. 11 – prosimy o dodatnie w niniejszym paragrafie zapisu określającego minimalną wartość zamówienia realizowanego przez Podwykonawcę w wysokości 100 000 zł jako tą, obligującą do uzyskania akceptacji Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie ww. zapisu.

Pytanie 4:

W nawiązaniu do zapisów Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) , punkt 6 ppkt 6,9:

„ Przeszkolenie wg potrzeb Zamawiającego personelu w zakresie bieżącej obsługi całej instalacji - agregatu kogeneracyjnego oraz zastosowanych systemów SCADA, dostawa podstawowych narzędzi serwisowych (według wyposażenia producenta danego urządzenia) oraz przeszkolenie brygady remontowej. Szkolenia winny być prowadzone w języku polskim. Szkolenia odbędą się na czynnych urządzeniach ewentualnie z wykorzystaniem odpowiedniej prezentacji. Wyklucza się organizację szkolenia w trybie Online. Odbycie szkoleń należy potwierdzić stosownym dokumentem. ”.

Zwracam się z prośbą o przedstawienie przez Zamawiającego zakresu podstawowego szkolenia określonego w powyższym punkcie.

Odp.: Zamawiający wymaga przeszkolenia pracowników w pełnym zakresie obejmującym czynności obsługi i konserwacji całości instalacji, obejmujących również układ wyprowadzenia mocy, układ odzysku i zrzutu ciepła oraz układ nadzoru SCADA.

Pytanie 5:

W nawiązaniu do zapisów Załącznika nr 2 do SOPZ – Gwarantowane Parametry Techniczne, punkt 2. Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy B:

B9	Dyspozycyjność każdej Jednostki Wytwórczej w 1 roku eksploatacji	%	> 94.5
B10	Dyspozycyjność każdej Jednostki Wytwórczej w 2 roku eksploatacji	%	> 94.5
B11	Dyspozycyjność każdej Jednostki Wytwórczej w 3 roku eksploatacji	%	> 94.5

Dyspozycyjność oczekiwana przez Zamawiającego jest technicznie niemożliwa do osiągnięcia. Wynika to z ograniczeń technologii silników gazowych niezależnie od ich producenta. Znaczącym czynnikiem uniemożliwiającym osiągnięcie tak wysokiej dyspozycyjności jest skład paliwa gazowego. Wymóg nierealnie wysokiej dyspozycyjności może spowodować konieczność doliczenia kar umownych w cenę przedstawioną przez Oferentów. Rzeczywista maksymalna dyspozycyjność jednostki kogeneracyjnej w każdym poszczególnym roku wynosi 93%. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wymaganej Dyspozycyjności w pierwszych trzech latach (B9, B10, B11) do poziomu 93%?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6:

W nawiązaniu do zapisów Załącznika nr 2 do SOPZ – Gwarantowane Parametry Techniczne:
„Czas pozostawiania agregatu w stanie awarii będzie równy liczbie godzin, w trakcie których:
1. wada powoduje utratę przez agregat możliwości uzyskania mocy gwarantowanej (elektrycznej i/lub cieplnej)”.

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie zapisu. W jakim interwale czasowym będzie liczona ta dyspozycyjność? Czy będą to pełne godziny braku dyspozycyjności czy minuty?

Odp.: Zamawiający będzie naliczał czas awarii od momentu jej zaistnienia (data, godzina, minuta) do momentu uruchomienia (uzyskania mocy gwarantowanej) agregatu (data, godzina, minuta).

Pytanie 7:

W nawiązaniu do zapisów Załącznika nr 5 do SWZ – Istotne postanowienia umowy, §3. Cena i sposób rozliczeń, punkt 6a. :

„6. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie świadczone usługi/dostawy, które rozliczane będą w następujący sposób:

a) na podstawie Harmonogramu rzeczowo – finansowego. ”.

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy w tym harmonogramie będzie ujęty również harmonogram rzeczowo- finansowy dla zakresu serwisowego?

Odp.: Na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego rozliczane będą wszelkie prace wykonane od momentu podpisania umowy do momentu uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie.

Pytanie 8:

W nawiązaniu do zapisów Załącznika nr 5 do SWZ – Istotne postanowienia umowy, § 6. Gwarancja i postępowanie reklamacyjne, punkt 16. : „1. Serwis gwarancyjny i części zamienne”. Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie na jakich zasadach, protokołu będzie rozliczany serwis gwarancyjny ?

Odp.: Zamawiający będzie oczekiwał przedstawienia protokołu wykonania wszelkich czynności serwisowych w okresie gwarancji, jednocześnie wyjaśnia, że wszelkie koszty związane z serwisowaniem w okresie gwarancyjnym muszą być uwzględnione w całości zadania i nie przewiduje finansowania serwisu w okresie trwania serwisu gwarancyjnego.

Pytanie 9:

W nawiązaniu do zapisów Załącznika nr 5 do SWZ – Istotne postanowienia umowy, § 6. Gwarancja i postępowanie reklamacyjne, punkt 16. : „16. Serwis gwarancyjny i części zamienne”. Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie gdzie należy umieścić harmonogram rzeczowo-finansowy za serwis gwarancyjny (w załączniku 1,8 brak jest wyszczególnionego miejsca).

Odp.: Zamawiający będzie oczekiwał przedstawienia protokołu wykonania wszelkich czynności serwisowych w okresie gwarancji, jednocześnie wyjaśnia, że wszelkie koszty związane z serwisowaniem w okresie gwarancyjnym muszą być uwzględnione w całości zadania i nie przewiduje finansowania serwisu w okresie trwania serwisu gwarancyjnego.

Pytanie 10:

W nawiązaniu do zapisów Załącznika nr 5 do SWZ – Istotne postanowienia umowy, § 6. Gwarancja i postępowanie reklamacyjne, punkt 16 h). :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą zmianę „ Jeżeli w Podstawowym Okresie Gwarancji, ten sam element Przedmiotu Umowy lub jego część ulegnie 3-krotnemu uszkodzeniu z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, wówczas Wykonawca ma obowiązek na własny koszt wymienić ten element lub jego część na nowy oraz **poinformować Producenta urzędnika o konieczności dokonania zmian**, które wyeliminują występowanie takich uszkodzeń w przyszłości, bez uszczerbku dla parametrów eksploatacyjnych Przedmiotu Umowy.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11:

Zamawiający w pkt 3.22 wprowadził zapis: „Należy zapewnić podłączenie układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej do systemu akwizycji danych pomiarowych innADA.EE funkcjonującego u Zamawiającego.”

a. Proszę o przesłanie wykazu konkretny model licznika na które Zamawiający posiada licencje systemu akwizycji danych pomiarowych innADA.EE

b. Proszę odpowiedź, czy usługa włączenia tych liczników do aplikacji innADA.EE byłaby po stronie Wykonawcy, czy też Zamawiający poradzi sobie sama, a jeśli tak to czy taka usługa będzie przeprowadzona bezpłatnie?

c. Proszę o informację czy Zamawiający posiada wiedzę lub z doświadczenia jakie plany ma TD S.A. co do planowanej instalacji konkretnego typu licznika w tym obiekcie.

Odp.:

a) Zamawiający posiada licencje w systemie innADA.EE do podłączenia dodatkowych liczników serii ZMD405*; ZMD410*.

- b) Liczniki skonfigurowane oraz przygotowane przez Wykonawcę do podłączenia we wskazane przez Zamawiającego miejsce w infrastrukturze sieciowej Zamawiającego (Eth), Zamawiający dołączy bezpłatnie (skonfiguruje w systemie innADA.EE) do systemu.
- c) Wymagania TD S.A. w zakresie układów rozliczeniowych są zawarte w załączniku nr 1 do warunków przyłączenia

Pytanie 12:

Czy Zamawiający wymaga wytłumienia kontenerów z silnikami tłokowymi do poziomu 55 dB w odległości 10 metrów ?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ w zakresie oddziaływania akustycznego inwestycja powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 112). Zastosowane rozwiązania techniczne powinny zapewniać emisję hałasu z instalacji na poziomie gwarantującym dotrzymanie dopuszczalnych poziomów dźwięku w środowisku, na terenach podlegających ochronie akustycznej, wynikających z ww. rozporządzenia.

Wymagania co do wartości poziomu hałasu na terenach normowanych zostały ujęte w Załączniku nr 2 do SOPZ – Gwarantowane Parametry Techniczne.

Pytanie 13:

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści pozycji 4 harmonogramu rzeczowo-finansowego (Załącznik nr 1.8 do SWZ) polegającej na dodaniu za słowem „ekranów akustycznych” frazy „jeżeli taka potrzeba będzie wynikała z zatwierdzonych projektów”.

Odp.: Zamawiający zmienił zapis – modyfikacja SWZ.

Pytanie 14:

Wnosimy o uzupełnienie §6 ust. 16 o dodatkowy punkt o następującej treści: „W uzasadnionych przypadkach dla prac wymagających wymiany części, termin i zakres usunięcia awarii zostanie ustalony przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w protokole naprawy awaryjnej.”

Uzasadnienie:

Niespotykane jest aby w postępowaniach przetargowych Zamawiający uniemożliwił w uzasadnionych przypadkach, dla prac wymagających wymiany części, możliwości uzgodnienia realnego terminu usunięcia awarii. Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, że nie każda część jest dostępna od ręki. Często bywa tak, że daną część trzeba sprowadzić a termin jej dostawy jest mocno wydłużony w czasie. Biorąc pod uwagę skrajnie niekorzystne dla Wykonawcy wymagania umowne, które Zamawiający nakłada na Wykonawcę jak również brak możliwości w uzasadnionych przypadkach uzgodnienia wspólnie z Zamawiającym terminu usunięcia usterki powoduje, że potencjalni Wykonawcy muszą kalkulować w swoich ofertach ryzyko otrzymania kar umownych. Powyższe wpłynie na zwiększenie cen ofert co jest niewątpliwie niekorzystne dla Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15:

Wnosimy o modyfikację zapisów §14 ust. 1 pkt 1) z:

„1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

- 1) w wysokości 20% wartości netto Umowy określonej w § 3 ust. 1 Umowy, gdy Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od Umowy w całości lub w części z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. W przypadku odstąpienia od realizacji Przedmiotu Umowy przez jedną ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, niezależnie od postanowień § 14 ust. 1 pkt 1) niniejszej Umowy, Wykonawca pokryje koszty różnicy pomiędzy ceną zawartą w Umowie, a ceną realizacji Umowy przez innego wykonawcę (ewentualnie przez tego samego wykonawcę, ale po wyższej cenie);

na:

"1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

1. w wysokości 20% wartości netto Umowy określonej w § 3 ust. 1 Umowy, gdy Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od Umowy w całości lub w części z powodu okoliczności zawinionych przez Wykonawcę."

W przypadku braku zgody Zamawiającego na powyższą modyfikację wnioskujemy o uzupełnienie niniejszego paragrafu o dodatkowy punkt o następującej treści: „Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne w wysokości 20% wartości netto Umowy określonej w § 3 ust. 1 Umowy, gdy Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od Umowy w całości lub w części z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.”

Uzasadnienie:

Zapisy umowne skrajnie niekorzystne dla Wykonawcy i niespotykane w podobnych postępowaniach przetargowych. Z reguły zapisy umowne powinny być zrównoważone (symetryczne) oraz zbieżne z prawami i obowiązkami Wykonawcy jak i Zamawiającego. Treść umowy zaproponowana przez Zamawiającego może doprowadzić do znacznego ograniczenia konkurencji w ramach tego postępowania albo spowoduje sytuację, w której żaden z poważnych i liczących się na rynku kogeneracji podmiotów nie złoży oferty w przedmiotowym postępowaniu, co jest niewątpliwie niekorzystne dla Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację postanowienia § 14 ust. 1 pkt 1) Umowy. W ocenie Zamawiającego przedmiotowe postanowienie nie powoduje istnienia dysproporcji między prawami i obowiązkami stron, nie pozostaje w sprzeczności z obowiązującymi przepisami. Co więcej, zgodnie z doświadczeniem Zamawiającego, jest to postanowienie standardowo stosowane w umowach, których przedmiotem jest dostawa i zabudowa układów kogeneracyjnych.

Pytanie 16:

Prosimy o wykreślenie pierwszego zdania §14 ust. 4

Uzasadnienie:

Niejednoznaczność zapisów tego punktu. Zazwyczaj stosowane tego typu zapisy umowne mieszczą się w przedziale 20-50%.

Odp.: Zamawiający zmienił zapis – modyfikacja SWZ.

Pytanie 17:

Wnosimy o modyfikację zapisów §15 ust. 6 pkt. g) z:

„g) z dniem złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Wykonawca, w zakresie odpowiadającym zrealizowanej części Przedmiotu Umowy, przenosi na Zamawiającego wszelkie

prawa oraz udziela licencji, które zgodnie z Umową przysługiwałyby Zamawiającemu do tej części w przypadku należytego wykonania całości Umowy, w szczególności prawo własności zrealizowanych dostaw oraz mienia wykonanego w ramach robót budowlanych i usług, a także prawa autorskie i prawa własności przemysłowej stosownie do postanowień § 20 niniejszej Umowy;”

na:

„g) z dniem zapłaty przez Zamawiającego za roboty, dostawy itp., w zakresie odpowiadającym zrealizowanej części Przedmiotu Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie prawa oraz udziela licencji, które zgodnie z Umową przysługiwałyby Zamawiającemu do tej części w przypadku należytego wykonania całości Umowy, w szczególności prawo własności zrealizowanych dostaw oraz mienia wykonanego w ramach robót budowlanych i usług, a także prawa autorskie i prawa własności przemysłowej stosownie do postanowień § 20 niniejszej Umowy;”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację postanowienia § 15 ust. 6 pkt. g) Umowy.

Pytanie 18:

Wnosimy o usunięcie §15 ust. 7 z uwagi na rażąco niekorzystny dla Wykonawcy zapis.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie postanowienia § 15 ust. 7 Umowy.

Pytanie 19:

Prosimy o wprowadzenie konieczności wniesienia zabezpieczenia płatności w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej przez Zamawiającego w celu bezpieczeństwa rozliczenia poszczególnych etapów realizacji umowy.

Uzasadnienie:

Zabezpieczenie płatności jest bardzo ważne dla potencjalnego Wykonawcy z uwagi na duże koszty przedmiotowej inwestycji. Brak płatności za poszczególne etapy dla wielu Wykonawców i zarazem ich Podwykonawców może zakończyć się dla nich postępowaniem upadłościowym. W związku z powyższym prosimy o przychylne ustosunkowanie się do powyższej prośby.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do Umowy postanowienia dotyczącego zabezpieczenia terminowej zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, poprzez udzielenie gwarancji zapłaty przez Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że przedmiotem zamówienia nie są roboty budowlane lecz dostawy, wobec czego w wykonaniu umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania przetargowego, nie znajdują zastosowania przepisy ustawy kodeks cywilny w zakresie dotyczącym umowy o roboty budowlane, w tym szczególności przepis art. 649¹.

Pytanie 20:

Wnosimy o wprowadzenie dodatkowego punktu w §4 o treści:

„W przypadku opóźnienia przez Zamawiającego w płatności za prawidłowo wystawioną i przyjętą fakturę VAT, Wykonawca ma prawo do wstrzymania robót lub ich części do czasu uregulowania należności. Powyższe opóźnienie uprawnia Wykonawcę do wydłużenia terminu realizacji umowy o analogiczny okres wynikających z opóźnienia płatności.”

Uzasadnienie:

Opóźnienia w płatnościach wpływają negatywnie na właściwe finansowanie podmiotów rozliczających poszczególne etapy zakresu przedmiotu zamówienia wyszczególnione

w Harmonogramie rzeczowo-finansowym robót (zał. Nr 1.8.do SWZ), który z zasady ma gwarantować płynność robót i terminową realizację całości zadania inwestycyjnego. W związku z powyższym aby zagwarantować płynność realizacji zadania jak i bezpieczeństwo potencjalnego Wykonawcy oraz jego Podwykonawców prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do powyższej propozycji.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie kolejnego ustępu do § 4 Umowy, w brzmieniu zaproponowanym przez wykonawcę.

Pytanie 21:

Jakie są wymagania Zamawiającego pod kątem kwalifikacji i uprawnień wymaganych od osób, którymi będzie musiał dysponować Wykonawca realizujący zakres przedmiotu zamówienia?

Odp.: Zamawiający dodał odpowiedni zapis – modyfikacja SWZ.

Pytanie 22:

W zakresie branży elektrycznej jest m.in. włączenie układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej do funkcjonującego u Zamawiającego systemu akwizycji danych pomiarowych innADA.EE. Czy Zamawiający posiada licencje na podłączenie dodatkowych liczników do tego systemu? Jeżeli nie to czy pozyskanie tych licencji jest po stronie Wykonawcy?

Odp.: Liczniki skonfigurowane oraz przygotowane przez Wykonawcę do podłączenia we wskazane przez Zamawiającego miejsce w infrastrukturze sieciowej Zamawiającego (Eth), Zamawiający dołączy bezpłatnie (skonfiguruje w systemie innADA.EE) do systemu.

Pytanie 23:

12. W nawiązaniu do zadanych pytań, wielobranżowego charakteru zakresu przedmiotu zamówienia jak i trwającego jeszcze okresu urlopowego, w którym pozyskanie ofert od podwykonawców oraz poddostawców znacząco się wydłużyło, prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu składania ofert o 2 tyg. tj. do dnia 30.09.2024r. Wydłużenie terminu składania ofert pozwoli Wykonawcy na bardziej dokładną analizę materiałów przetargowych (w tym udzielonych odpowiedzi) i przygotowanie zoptymalizowanej oferty dla Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający wydłużył termin składania ofert – modyfikacja SWZ.

Pytanie 24:

W nawiązaniu do trwającego postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa i zabudowa 2 szt. układów kogeneracyjnych o mocy ok. 1MWe oraz ok. 1MWt każdy w EC Rydułtowy na gaz z odmetanowania z KWK ROW Ruch Rydułtowy”, po przeanalizowaniu dokumentów dołączonych do postępowania oraz odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego ze względu na ich obszerność, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert. Z naszej strony proponujemy przesunięcie terminu składania ofert o tydzień względem obecnego terminu. Pozwoli to na rzetelne przygotowanie oferty zarówno pod względem technicznym i cenowym.

Odp.: Zamawiający wydłużył termin składania ofert – modyfikacja SWZ.

Pytanie 25:

Dotyczy zapisów Załącznika nr 1 do SWZ – SOPZ, punkt VI, podpunkt 1.9.1:

Proszę o wyjaśnienie na jakie parametry podnoszenia po stronie sieciowej ma być dobrany układ pompowy. Dotyczy przepływów około 100 m³/h dla 2 agregatów i przepływu w infrastrukturze odbioru ciepła dla pełnego obciążenia cieplnego. Ponadto prosimy o informację czy pompy mają być wyposażone w falowniki sterujące parametrem pracy.

Odp.: Wysokość podnoszenia układu pompowego wynikać będzie z wymaganego ciśnienia w miejscu przyłączenia wskazanego w pkt VI.5.5.2 SOPZ (0.45 MPA) z uwzględnieniem oporów przepływu nowej instalacji. Zamawiający zakłada, że wynikowa wysokość podnoszenia będzie wystarczająca do uzyskania wymaganego przepływu w instalacji w kierunku łaźni.

Zgodnie z zapisami pkt VI.5.5.4 SOPZ pompy mają być wyposażone w przemienniki częstotliwości

Pytanie 26:

Dotyczy zapisów Załącznika nr 1 do SWZ – SOPZ, punkt VI, podpunkt 1.9:

Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z opisem układ pompowy ma zapewniać, dla pełnego obciążenia elektrycznego, pełen odbiór ciepła z zachowaniem różnicy temperatur wlot/wylot na poziomie 20st (wartości maksymalne 70/90C). Dla zmiany obciążenia elektrycznego dopuszcza się zmiany wartości różnicy temperatur.

Odp.: Wymagania dla układu pompowego zostały opisane w pkt VI.5.5.4 . Dopuszcza się zmianę wartości różnicy temperatur przy zmianach obciążenia elektrycznego.

Pytanie 27:

Dotyczy zapisów Załącznika nr 1 do SWZ – SOPZ, punkt VI, podpunkt 1.9:

Proszę o potwierdzenie, że temperatura wyjściowa z układu jest wartością wynikową temperatury wlotowej do układu CHP.

Odp.: Zamawiający dopuszcza taką możliwość, przy założeniu, że układ powinien umożliwić wymagany poziom odzysku ciepła również przy temperaturze wlotowej do CHP (wody powrotnej z sieci ciepłowniczej) na poziomie 70°C.

Pytanie 28:

Proszę o przedstawienie punktu „I.8.” w dostarczonych Warunkach Przyłączeniowych:

IB. Wymagania techniczne – Przyłącze nr 2 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przyłączenia: tak jak w stanie istniejącym transformator TR2 SE 110/20/6 kV Rydułtowy.
2. a) Miejsce odbioru i dostarczania energii elektrycznej: zaciski głowic kablowych 6 kV z szyn zbiorczych transformatora nr 2 w SE 110/20/6 kV Rydułtowy.
b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych dla odbioru i dostarczania: zaciski głowic kablowych 6 kV z szyn zbiorczych transformatora nr 2 w SE 110/20/6 kV Rydułtowy.
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
 - a) w zakresie przyłącza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.):
 - niewymagane;
 - b) w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.):
 - wykonanie edycji telemechaniki elektrowni w systemie dyspozytorskim SCADA WindEX;
 - c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji (zakres Wnioskodawcy):
 - budowa wewnętrznych instalacji Przyłączonego Podmiotu umożliwiającej przyłączenie elektrowni kogeneracyjnej do sieci TAURON Dystrybucja S.A.;
4. Układy pomiarowo-rozliczeniowe: zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego dokumentu „Szczegółowe wymagania w zakresie układów pomiarowych”.
5. Układ pomiarowy energii brutto jednostki wytwórczej / układ pomiarowy dla celów potwierdzania ilości wytworzonej energii elektrycznej dla potrzeb wydawania świadectw pochodzenia: zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego dokumentu „Szczegółowe wymagania w zakresie układów pomiarowych”.
6. Parametry sieci dostępne na etapie projektowania.

UWAGA: szczegóły wymagań technicznych z zakresu elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, telemechaniki i łączności dla instalacji wytwórczej podano w pkt 1.8. niniejszych warunków przyłączenia.

Odp.: W warunkach przyłączenia pojawił się błąd pisarski – powinno być pkt II.2

Pytanie 29:

Czy obecnie mają Państwo zainstalowane zabezpieczenie od mocy zwrotnej przed wysyłaniem energii na zewnątrz? Proszę o przekazanie Producenta i typu oraz dokumentacji/specyfikacji przekaźników inteligentnych zainstalowanych w polach.

Odp.: KWK ROW Ruch Rydułtowy nie posiada zabezpieczenia od mocy zwrotnej.

Pytanie 30:

Czy obliczenia zwarciove należy wykonać w dedykowanym programie, czy mogą zostać wykonane metodą obliczeniową? Jeśli obliczenia zwarciove należy przeprowadzić w dedykowanym programie to proszę o podanie nazwy i wersji programu.

Odp.: Obliczenia zwarciove kopalnia wykonuje metodą obliczeniową.

Pytanie 31:

Proszę o sprecyzowanie kwestii odprowadzenia wody z wytyczonego obszaru przewidzianego do zagospodarowania kostką brukową, czy powinna zostać wykonana kanalizacja deszczowa? Jeśli tak, to czy w pobliżu lub gdzieś na obszarze terenu przewidzianego pod inwestycję znajduje się jakakolwiek kanalizacja deszczowa?

Odp.: Nie ma możliwości wpięcia się w istniejącą kanalizację deszczową kopalni. Projektant powinien zaproponować alternatywne rozwiązanie.

Pytanie 32:

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 08.08.2024 r. pytanie nr 9, prosimy o doprecyzowanie czy należy badać metodami UT lub RT wszystkie spoiny rurociągów ciepłowniczych?

Odp.: Wymaga się badania wszystkich spoin.

Pytanie 33:

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 08.08.2024 r. pytanie nr 6, prosimy o doprecyzowanie o jaką klapę Zamawiający ma na myśli? Czy chodzi o 1 szt.? Prosimy określić jej średnicę oraz miejsce zabudowy.

Odp.: Chodzi o 1 klapę o średnicy DN80, kłapa powinna być zabudowana na tłoczeniu pompy obiegu ciepłowniczego.

Pytanie 34:

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie dla rurociągów gazowych i ciepłowniczych rur stalowych w płaszczu z wełny mineralnej i blachy ocynkowanej?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 35:

Podczas wizji lokalnej zauważono istniejące podpory na których nie ma zabudowanych instalacji. Czy Zamawiający planuje ich demontaż wraz z fundamentami?

Odp.: Zamawiający na tym etapie nie przewiduje demontażu przedmiotowych podpór, jeśli taka konieczność pojawiłaby się w trakcie projektowania ewentualny demontaż należy uzgodnić ze służbami KWK ROW Ruchu Rydułtowy.

Pytanie 36:

W związku z koniecznością wykonania analizy akustycznej w której należy uwzględnić istniejące już za terenie Zamawiającego źródła hałasu, prosimy o załączenie odpowiedniego dokumentu lub przekazanie w inny sposób informacji na temat istniejących źródeł hałasu na terenie Zamawiającego w tym poziomy hałasu emitowanego przez te urządzenia.

Odp.: Na terenie należącym do Zamawiającego (znajdującym się w obrębie czynnego zakładu górniczego) znajduje się gazowy silnik spalinowy firmy GE Jenbacher GmbH o mocy ok. 2 MWe i ok. 2 MWt oraz sprężarki TK 33 – 1szt. ,TK 16 – 1 szt. i sprężarki śrubowe – 7 szt. Zamawiający nie dysponuje danymi dotyczącymi poziomów hałasu emitowanych przez te urządzenia.

Pytanie 37:

Czy obecnie na terenie Zamawiającego w związku z prowadzoną działalnością dochodzi do przekroczeń emisji hałasu na granicy terenów chronionych akustycznie zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. Jeżeli tak, prosimy o wskazanie tych punktów gdzie dochodzi do przekroczeń.

Odp.: Zamawiający nie posiada wiedzy na ten temat - Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania pomiarów hałasu.

Pytanie 38:

Prosimy o udostępnienie przez Dział Ochrony Środowiska Zamawiającego, mapy oraz dokumentów opisujących granicę terenów chronionych akustycznie zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Odp.: Ze względu na brak obowiązku pomiarów hałasu nie dysponujemy mapami ani dokumentami, o których mowa powyżej.

Pytanie 39:

W celu oceny konieczności lub braku konieczności zabudowy ekranów akustycznych o czym mowa w pkt. VI 5.10 prosimy o udostępnienie niezbędnych danych, które pozwolą wykonawcy dokonać odpowiednich analiz.

Odp.: Ocena konieczności lub braku konieczności zabudowy ekranów akustycznych powinna wynikać z analiz przeprowadzonych przez Wykonawcę podczas projektowania.

Pytanie 40:

Prosimy o wskazanie na mapie lub w inny dogodny sposób terenów zabudowy mieszkaniowej o której mowa w pkt. VI 7.1.

Odp.: Teren zabudowy mieszkaniowej należy określić w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Pytanie 41:

Prosimy o udostępnienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o którym mowa w punkcie VI 7.9.

Odp.: Zamawiający nie posiada aktualnego wypisu i wrysu z MPZP.

Pytanie 42:

W związku z szerokim zakresem i kompleksowością prac przewidzianych przedmiotem zamówienia i niedawno zakończonym okresem wakacyjnym i urlopowym co skutkowało tym że wiele firm, podwykonawców i poddostawców ma bardzo wydłużone terminy nadsyłania ofert, a same oferty wymagają często dalszych korekt i uzupełnień braków – zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu składania ofert. Mamy realny problem z kompletacją całości zakresu przedmiotu zamówienia, aby móc złożyć Państwu konkurencyjną ofertę. Dlatego prosimy ponownie o wydłużenie terminu składania ofert do 30.09. 2024

Odp.: Zamawiający wydłużył termin składania ofert – modyfikacja SWZ.

w imieniu Zamawiającego