



70/NLP/BW/10002/2025

Katowice, dnia 02.04.2025 r.

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nieobjętego ustawą Prawo zamówień publicznych pn.: **Dostawa elementów urządzeń elektrycznych przetwórczych i zasilających dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 311-3, nr postępowania: 702500241-1**

Zamawiający w nawiązaniu do pisma o znaku 70/NLP/BW/9331/2025 z dnia 26.03.2025 r. opublikowanego w profilu nabywcy pod adresem: <https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/dostawcy/profil-nabywcy/przetargi> oraz działając w oparciu o **§32 ust. 5** „Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A.” **modyfikuje** treść Załącznika nr 1 i 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie części zamówienia nr 11 zgodnie z poniższym:

Jest:

ZESPÓŁ TRANSFORMATOROWY 500/230V/50Hz/20kW. ZASILANY Z SIECI TRÓJFAZOWEJ 500V TYPU IT. WYPOSAŻONY W ZABEZPIECZENIE UPŁYWOWE, ZWARCIOWE I PRZECIĄŻENIOWE. STEROWANIE LOKALNE, WYPOSAŻONY WE WPUSTY KABLOWE, TRZY ODPŁYWY ZABEZPIECZONE BEZPIECZNIKAMI, BEZ PRZEŁĄCZNIKA ZMIANY KOLEJNOŚCI FAZ. PRZEZNACZONY DO PRACY W WYROBISKACH GÓRNICZYCH O STOPNIU "a" WYBUCHU METANU ORAZ "A" WYBUCHU PYŁU WĘGLOWEGO. IP MIN. 54.

Po modyfikacji:

ZESPÓŁ TRANSFORMATOROWY 500/230V/50Hz/3,2kW. ZASILANY Z SIECI TRÓJFAZOWEJ 500V TYPU IT. WYPOSAŻONY W ZABEZPIECZENIE UPŁYWOWE, ZWARCIOWE I PRZECIĄŻENIOWE. STEROWANIE LOKALNE, WYPOSAŻONY WE WPUSTY KABLOWE, DWA ODPŁYWY SILNIKOWE ZABEZPIECZONE, ZE ZMIANA KOLEJNOŚCI FAZ, Z DODATKOWYM ODPŁYWEM 24VAC/2,5A, przeznaczony do pracy w wyrobiskach górniczych o stopniu "a" niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy "A" niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego, IP min. 54, W OBUDOWIE ZE STALI NIERDZEWNEJ.

Dla zadania nr 11 Zamawiający odstępuje od zapisu żądania certyfikatu zgodności w załączniku nr 1 SWZ, część C ust. 3:

Jest:

3. **W zakresie zadania nr 11:**
 - a) **certyfikat zgodności,**
 - b) **deklaracja zgodności UE (wzór),**
 - c) **DTR / Instrukcja użytkowania (stosowania) zawierającą schemat elektryczny urządzenia.**

Po modyfikacji:

3. **W zakresie zadania nr 11:**
 - a) **deklaracja zgodności UE (wzór),**
 - b) **DTR / Instrukcja użytkowania (stosowania) zawierającą schemat elektryczny urządzenia.**

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Rozdzielnik:

- 1) Profil Nabywcy
- 2) NLP - a/a